

profil zadavatele

V Říčanech dne 30. 05. 2022
Reg. č.: VZ-99/22
Č.j.: 934/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 k veřejné zakázce „II/268 Klášter-Hradiště n. J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení zadávací dokumentace
10.	V rámci zpracování statického výpočtu bylo zjištěno, že pilíře jsou měkčí, než byl původní odhad a to cca na polovinu tuhosti, proto dochází k úpravě vodorovných sil do ložisek. Svislé reakce se nemění, pouze vodorovné. Předkládáme tedy i opravené reakce na ložiska.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 201_17_Staticky_vypocet.pdf
- Reakce na ložiska.pdf