

profil zadavatele

V Říčanech dne 01. 06. 2022
Reg. č.: VZ-99/22
Č.j.: 965/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-14 k veřejné zakázce „II/268 Klášter-Hradiště n. J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Technická zpráva uvádí předpínací kabely 15ØLs15,7 1660/1860 MPa, výkres uvádí 19ØLs15,7 1860MPa. Prosíme o sjednocení
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Všechny kabely jsou 19-ti lanové, v TZ bude upraveno

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Z výkresu 201_16_Schéma postupu výstavby a z Technické zprávy i ze stanoviska Povodí Labe vyplývá, že není uvažováno využití koryta pro demolici ani výstavbu nového mostu. Uvede zadavatel technologii podskenování konzol komory nad korytem řeky, která v uvedeném výkresu chybí?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Skruž lze uložit na základ břehových pilířů s přesahem nad koryto řeky na délku konzoly. Pokud to dle zhotovitele nelze takto provést, lze uložit skruž na základ břehového pilíře a na základ pilíře P8 v korytě řeky. Zásah do koryta řeky není přípustný.

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Poskytne zadavatel statický výpočet nosné konstrukce mostu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel již odpověděl na tento dotaz ve vysvětlení ZD č. 10 a statický výpočet poskytl společně s upravenou reakcí na ložiska v příloze vysvětlení ZD č. 10

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dokumentace stanovuje povrchovou úpravu pro NK i pro opěry. Doplní zadavatel stupeň povrchové úpravy pro pilíře?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V kap. 4.1.3 je to chybně předepsáno pouze pro opěry, platí stejná povrchová úprava i pro pilíře, čili C1a pro neviditelné a C2d pro pohledové plochy.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 201_01_Technicka_zprava.pdf