

Profil zadavatele

V Říčanech dne 07.06.2022

Reg. č.: vz-231/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „II/332 Zbožičko, most ev.č. 332-003“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V PD je ve výkopovém plánu i v rozpočtu záporové pažení. Nenašli jsme však vrty pro toto pažení. Doplní zadavatel do výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Záporové pažení pro zajištění stávajícího plotu a pro zajištění chodníku pro pěší bude provedeno dle IGP v beranitelných zeminách, nebude potřeba předvrtání. Záporové pažení pro zajištění stávající lávky bude realizované, pokud bude základová spára stávající lávky položena výše než základová spára nového mostu (výšková úroveň základu stávající lávky není známa) a pokud by mohla být ohrožena stabilita stávající lávky. Zeminy/horniny nacházející se v místě zajištění stávající lávky jsou beranitelné až do úrovně cca 1 - 2m pod úrovní základové spáry nového mostu. Tím do výkazu výměr nebudou doplněny vrty. Skutečně zjištěné podmínky na stavbě však mohou vést k nutnosti realizace předvrtání.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Má být součástí nabídky také vypracování HMP a Mostního listu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle Výzvy a zadávací dokumentace není I. mostní prohlídka požadována.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel