

profil zadavatele

V Říčanech dne 13. 06. 2022
Reg. č.: VZ-99/22
Č.j.: 1045/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24-27 k veřejné zakázce „II/268 Klášter-Hradiště n. J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

24.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<p>V Zadávací dokumentaci je navrženo zesílení základů pilotami. Jedná se o základ P3, nad nímž prochází vedení VVN - 110 kV.</p> <p>V plánu BOZP je na straně 4 uvedeno, že jeřáby a podobná zařízení (tedy i vrtné soupravy) musí být umístěny mimo ochranné pásmo VVN. Ochranné pásmo od 110 kV činí 15 m.</p> <p>Ve vyjádření ČEZ distribuce (04_ČEZ Distribuce ochranné pásmo) je v odstavci 7 uvedeno, že minimální vzdálenost přiblížení u VVN jsou 3 m.</p> <p>Každopádně i po případné úpravě plánu BOZP je vrtání pilot u P3 s ohledem na rozměry vrtné soupravy nerealizovatelné bez výluky vedení VVN-110 kV.</p> <p>Dotaz A): Může Zadavatel sdělit Uchazečům, jakým způsobem mají Uchazeči ve své nabídce zohlednit náklady na výluky na vedení VVN - 110 kV, popř. zdali jsou tyto výluky projednány s ČEZ Distribuce?</p> <p>Dotaz B): Připustí Zadavatel v rámci RDS, s ohledem na výše uvedené, změnu způsobu zesílení založení základů?</p>
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	<p>A) S výlukou u společnosti ČEZ Distribuce není uvažováno. Dle souhlasu ČEZ - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.</p> <p>B) Změna zesílení založení není uvažována, provádění prací se předpokládá dle PD a POV</p>
--	--

25.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Tento dotaz navazuje na předchozí dotaz. Výše popsaná problematika ochranných pásem se bude týkat i demolice stávajícího mostu. V tomto případě se kromě demolice pilíře P3 výše uvedená omezení týkají i demolice opěry O11. A pochopitelně i demolice svršku a nosné konstrukce v těchto dotčených oblastech. Dotaz A): Může Zadavatel Uchazečům sdělit, jakým způsobem se předpokládala v Zadávací dokumentaci uvedená demolice v ochranném pásmu VVN-110 kV bez výluk tohoto vedení?
	Dotaz B): Připustí Zadavatel v rámci RDS, s ohledem na výše uvedené, změnu způsobu demolice stávajícího mostu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	A) Způsob demolice stávajícího mostu je uveden v samostatném objektu SO 001 – Technická zpráva, kap. 4.2. B) Zadavatel předpokládá provádění demolice dle PDPS a pravomocného stavebního povolení (povolení na demolici mostu)

26.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	TZ SO 201 zmiňuje nutnost provizorního zatrubnění potoka Zábrdka. Dotaz: Doplní Zadavatel souhlas Povodí i odpovídající položku do soupisu prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Je zde uvedeno „v případě potřeby“. Nikoliv, že je nutné toto provádět. V blízkosti mostu je stávající most přes potok Zábrdka pro přístup zemědělské techniky na okolní pole. Tento most se dá využít pro stavební techniku. Pokud zhotovitel toto využívat nechce, bude si muset zřídit zatrubnění potoka Zábrdka včetně projednání na vlastní náklady.

27.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	a) Ve zveřejněné zadávací dokumentaci - S-6-Smlouva-OŘ-STAVEBNÍ PRÁCE v podčlánku 3.1 se odkazujete na odst u kterého se domníváme, že se k dané problematice nevztahuje. Upraví zadavatel nesrovnalost ve zveřejněné Smlouvě?
	b) Ve zveřejněné zadávací dokumentaci - S-6-Smlouva-OŘ-STAVEBNÍ PRÁCE v podčlánku 7.9 b) se odkazujete na odst u kterého se domníváme, že se k dané problematice nevztahuje. Upraví zadavatel nesrovnalost ve zveřejněné Smlouvě?
	c) Ve zveřejněné zadávací dokumentaci - S-6-Smlouva-OŘ-STAVEBNÍ PRÁCE v podčlánku 10.6 se odkazujete na odst u kterého se domníváme, že se k dané problematice nevztahuje. Upraví zadavatel nesrovnalost ve zveřejněné Smlouvě?
	d) Ve zveřejněné zadávací dokumentaci - S-6-Smlouva-OŘ-STAVEBNÍ PRÁCE v článku 10 odst. 10.8 odkazujete na podčlánek, u kterého se domníváme, že se k dané problematice nevztahuje. Původní podčlánek, na který tento bod odkazoval v této Smlouvě však není. Upraví zadavatel nesrovnalost ve zveřejněné Smlouvě?
	e) Ve zveřejněné zadávací dokumentaci - S-6-Smlouva-OŘ-STAVEBNÍ PRÁCE v podčlánku 13.4 se odkazujete na odst u kterého se domníváme, že se k

	<p>dané problematice nevztahuje. Upraví zadavatel nesrovnalost ve zveřejněné Smlouvě?</p> <p>f) Ve zveřejněné zadávací dokumentaci - S-6-Smlouva-OŘ-STAVEBNÍ PRÁCE v podčlátku 16.5 se odkazujete na odst, který v této Smlouvě není. Upraví zadavatel nesrovnalost ve zveřejněné Smlouvě?</p> <p>g) Ve zveřejněné zadávací dokumentaci - S-6-Smlouva-OŘ-STAVEBNÍ PRÁCE v podčlátku 16.13 se odkazujete na odst., u kterého se domníváme, že se k dané problematice nevztahuje. Upraví zadavatel nesrovnalost ve zveřejněné Smlouvě?</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>a) Opraveno b) Opraveno c) Opraveno d) vypuštěno e) vypuštěno f) Opraveno g) Opraveno</p>

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- S-6-Smlouva-OŘ-STAVEBNÍ PRÁCE.docx