

- 1.01**
- DAIKIN VAM1000J
 - $V_p=V_o=1.000\text{m}^3/\text{h}$
 - $P_p=P_o=90\text{Pa}$
 - filtr G3
 - ZZT bez odvodu kondenzátu
 - příkon 2x210W
 - proud 5,0A
 - napájení 230V
 - hmotnost 80kg
 - rozměr 1350x1170x368mm


1.101
1.100
1.45
-1.000m³/h
+1.000m³/h
1.100
1.101

B-B


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:	
č.	NÁZEV
4.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA
4.02	UČEBNA JAZYKŮ
4.03	KABINET

POZNÁMKY:

- Polohy VZT distribučních elementů v podhledech nutno při realizaci zkoordinovat se všemi profesemi včetně koordinace s podhledem.
- Revizní otvory provést dle dispozice na výkrese.
- Stavební prostory pro 4-hrané potrubí vytvořit o min 100mm a u kruhového potrubí o min 50mm větší než rozměr potrubí.
- Umístění kabelového ovladače VZT jednotek konzultovat s uživatelem objektu.
- Profese elektro provede motorické napojení veškerých prvků včetně uzemnění veškerých prvků.
- Stavba zajistí transportní cestu pro dopravu veškerých komponentů na místo instalace.
- Stavba provede instalaci veškerých podhledů po instalaci VZT rozvodů a VZT jednotek.



TEPELNÁ IZOLACE – kaučuk s Al folií a samolepem
ALP potrubí
POŽÁRNÍ ÚSEKY

VED. PROJEKTANT	Renata Kottová	<i>Kottová</i>		Ondřej – Meissner spol. s r.o. Hrdlořežská 3, 190 00 Praha 9 Tel. 266 315 256 ičo: 45807159	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. M. Ondřej				
VYPRACOVAL	Ing. M. Žižkovský				
KRESLIL	Ing. M. Žižkovský				
INVESTOR: Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou; Dvořákovo nám.800				FORMÁT	6x A4
NÁZEV AKCE Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou VZDUCHOTECHNIKA				DATUM	13/08/2020
				STUPEŇ	DSKP
				ČÍSLO ZAKÁZKY	20037
				SPECIALIZACE	VZT
NÁZEV VÝKRESU				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 4.NP				1:50	V4

