

profil zadavatele

V Říčanech dne 23. 06. 2022  
Reg. č.: VZ-275/22  
Č.j.: 1105/22/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/237 Hořešovice, most ev.č.237-013b přes potok Zichovec II“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V zadávacím soupisu prací SO 201 je u položky č. 3 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 52,59. Tato položka je obvykle uvedena v m2 Opraví zadavatel MJ u této položky a upřesní požadavky na množství a materiál požadovaných vrstev tohoto těsnění?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací je chybně uveden rozměr položky. Uvedenou položku č. 3 – 17290R uvažujte s výměrem <b>52,59 m<sup>2</sup></b> , tedy s plošnou jednotkou. Množství položky je v soupisu prací správně. Požadavky na materiál této těsnící vrstvy jsou dány ČSN 73 6244 článkem 5.2 resp. VL4-201.03 poznámkou 3. V případě použití geomembrány jsou součástí této položky též požadované vrstvy šterkopísku pod a nad geomembránou.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- horesovice\_237\_013b\_soupis.xlsx

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel termín pro podání nabídek na **08. 07. 2022 v 9:00.**