

KOMINOVÁ VLOŽKA PRO PŘETLAKOVÝ SYSTÉM PRO KOKRÝ PROVOZ – DN 250  
OSA ZAÚSTĚNÍ: (+2,326) nad podlahou 1.PP  
ZHLAVÍ KOMÍNA: (+24,900) 0,6 m nad horní hranou střechy  
CELKOVÁ ÚČINNÁ DÉLKA: 22,574 m

STÁVAJÍCÍ ODVOD VZDUCHU  
2 x 150/300 MM

el. spalínové klapky DN 110

DN 250

DN 250  
S.H.+2186

2 x STÁVAJÍCÍ EXPANZNÍ NÁDOBA  
ČKD 500 L / 6 bar

STÁVAJÍCÍ HUK 80  
STÁVAJÍCÍ HAVUK BAP

+1,500

KASKÁDOVÝ SBĚRAČ ODKOURENÍ DN 250/110

0,000

4 x PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ KOTEL (TYP. KASKÁDA)  
např. VAILLANT VU 1206/5–5 ecoTEC plus  
4 x 24,0–120,0 kW = 480 kW (PŘI 60/40°C)  
(vč. el. spalínových klapek DN 110)  
(vč. spalínového sběrače DN 250)

el. ohřev 4kW

NOVÉ VZT POTRUBÍ  
NAPOJIT DO PŮV. PROSTUPU OKNEM  
SVĚST NAD PODLAHU KOTELNY

OSADIT NOVÝ VENT. 650 m3/hod  
OVLÁDANÝ S CHODEM KOTŮ

DEMONTÁŽ  
STÁV. MIXVENT TD–1300/250 HS  
NAD PODLAHOU

DEMONTÁŽ  
STÁV. HXM 350–1800 m3/h  
HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ 10x/hod

LEGENDA:

- DEMONTÁŽE
- NOVÉ SPALINOVÉ CESTY

PROJEKTANT	Ing. Petr Chochola	IČO: 458 66 236
GEN. PROJEKTANT	Ing. Petr Chochola	
INVESTOR	VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA BŘEZNICE, ROŽMITÁLSKÁ 340	
OBECNÍ ÚŘAD	BŘEZNICE	KRAJ STŘEDOČESKÝ
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY - MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V BŘEZNICI, ROŽMITÁLSKÁ 340	
ČÁST	D.1.4 - ODVOD SPALIN	
PŮDORYS 1.PP - KOTELNA		

<b>APLAN</b> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01 Tel., Fax : 318 620 111	
DATUM	04/2022
STUPEŇ	DPS – DVZ
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	07–2022
FORMÁT	2 A4
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4 - 07