



Pozn.: Rozvody provedeny z potrubí kruhového a čtyřhr.pozinkového potrubí sk.l s tvarovkami s vedením dle popisu, při vedení chlad. vzduchu v temper.prostředí a při vedení upraveného vzduchu v chlad.prostředí bude potrubí opatřeno tepelnou izolací(min.vata s AL folií nebo oplechováním), protihlukové budou opatřena potrubí od zdrojů hluku až k tlumičům včetně, vyústění bude řešeno převážně ve stávaj.otvorech dle stav.části, viditelné elementy budou řešeny s kvalitní povrchovou úpravou, ventilátory budou napojeny na potrubí pružně pro zamezení přenosu vibrací, požární opatření na systému VZT budou splňovat požadavky profese PBR a dalších dotčených profesí, prostupy staveb.kcemi a umístění zařízení budou koordinovány na stavbě dle konstrukčního řešení, prostupy obvod.konstrukcemi budou stavbou utěsněny proti zatékání vody, zařízení budou vodivě pospojovány a napojeny na požadovaná média, nedílnou součástí výkresové dokumentace je i technická zpráva a přílohy, přesné umístění rozvodů a zařízení bude provedeno po zhotovení/odhalení konstrukcí a podle interiérového řešení/technolog.vybavení

PLAN
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Projektant	Ing.Z.Jícha	IČO:	47543850	REVEL s.r.o. stavebně obchodní a montážní společnost Příbram, Dubno 127 tel:318541900 IČO:47 54 38 50	
Kraj :	Středočeský	Míst. Ú.	Březnice		
Investor	VOŠ a SOŠ Březnice	Vypracoval	Ing.St.Kantor		
Stavba - Objekt STAVEBNÍ ÚPRAVY - MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V BŘEZNICI, ROZMITÁLSKÁ 340, BŘEZNICE				Formátů	1*A4
Obsah výkr. D1.4.12 VZT - Půdorys kotelny				Datum	04/2022
				Účel	DSP/DVZ
				Č. zak.	P-040/22
				Měřítko	1 : 50
				Č. výkr.	V1