

profil zadavatele

V Říčanech dne 27. 06. 2022
Reg. č.: VZ-99/22
Č.j.: 1111/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 39-40 k veřejné zakázce „II/268 Klášter-Hradiště n. J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

39.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 201 – výkresová část. Uchazeč tímto zdvořile žádá Zadavatele o poskytnutí upřesnění a specifikování prostorového uspořádání a polohopisného vedení předpínacích kabelů s ohledem na navržený počet kabelů. Uchazeč je toho názoru, že výkres 201_13 je nedostatečný a různí Uchazeče na základě tohoto přibližného řešení mohou ocenit předpínací systém různě.
40.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Schéma předpínací výztuže je zpracován v souladu se směrnicí pro dokumentaci pozemních komunikací ve stupni PDPS. Podrobné polohopisné a výškové vedení kabelů je až součástí RDS. Vzhledem k tomu, že v PDPS není znám dodavatel předpínacího systému, a každý předpínací systém má různé požadavky ne vedení kabelových drah, nelze toto v PDPS zpracovat do požadovaných detailů.
40.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 201 – výkresová část. Uchazeč tímto zdvořile žádá Zadavatele o poskytnutí řezů s pohledy kotevních čel a přibližné okótování betonových nálitků. Uchazeč je toho názoru, že na obdobných stavbách podobného rozsahu a podobné složitosti jsou požadované dokumenty standartní usancí
40.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Vzhledem k tomu, že v PDPS není znám dodavatel předpínacího systému, nelze tedy přesně určit tvar čel, jelikož každý předpínací systém má jiné požadavky jak na vzdálenost kotev od okraje, osovou vzdálenost kotev navzájem a na výztuž dané oblasti.