

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

Domov Na Zámku Lysá nad Labem
Se sídlem Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 49534963

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Rekonstrukce dezinfekční místnosti“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon**“)

Zakázka je zveřejněna v certifikovaném nástroji E – ZAK.



Obsah:

1.	OBECNÉ INFORMACE o veřejné zakázce	4
1.1	Informace o zadavateli	4
1.1.1	Zadavatel	4
1.2	Základní informace o veřejné zakázce	4
1.2.1	Poptávkové řízení	4
1.2.2	Účel Veřejné zakázky	4
1.2.3	Předmět plnění Veřejné zakázky	4
1.2.4	Klasifikace předmětu Veřejné zakázky	10
1.2.5	Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky	10
1.2.6	Doba plnění	10
1.2.7	Místo plnění	10
1.2.8	Závaznost požadavků zadavatele	11
2.	KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ	11
2.1	Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace	11
2.2	Základní způsobilost	12
2.3	Profesní způsobilost	12
2.4	Společná ustanovení o prokazování kvalifikace	13
2.4.1	Pravost a stáří dokladů	13
2.4.2	Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele	13
2.4.3	Prokazování kvalifikace účastníky, kteří podávají společnou nabídku	13
2.4.4	Další podmínky prokazování kvalifikace	13
2.5	Technická kvalifikace	8
2.5.1	Seznam významných stavebních prací	8
3.	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	14
3.1	Základní požadavky zadavatele	14
3.2	Maximální výše nabídkové ceny	15
3.3	Podmínky překročení nabídkové ceny	15
4.	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	15
5.	OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY	15
5.1	Obchodní podmínky	15

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

5.2	Platební podmínky	16
6.	DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE	16
6.1	Zadávací lhůta	16
6.2	Obchodní tajemství	16
6.3	Poddodavatelé	11
7.	VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	16
7.1	Vysvětlení zadávací dokumentace	16
7.2	Změny a doplnění zadávací dokumentace	16
8.	POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK	17
8.1	Podání nabídky	17
8.2	Požadavky na obsah nabídky	17
8.3	Jazyk nabídky	17
9.	LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK	17
9.1	Lhůta a místo pro podání nabídek	17
9.2	Otevírání nabídek	18
10.	PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE	18
11.	SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	18

1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1 Informace o zadavateli

1.1.1 Zadavatel

Název: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem

IČO: 49534963

DIČ: -

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Jiří Hendrich, ředitel Domova Na Zámku, p. o.

Kontaktní osoba k veřejné zakázce: Ing. Ondřej Sedlář
Tel. 325 551 067; 721 437 835
E-mail: spravce@dnz-lysa.cz

(dále jen „Zadavatel“)

1.2 Základní informace o veřejné zakázce

1.2.1 Poptávkové řízení

Veřejná zakázka s názvem „**Rekonstrukce dezinfekční místnosti**“ je veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona. Obsahuje-li tato zadávací dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušné ustanovení zákona analogicky. To však neznamena, že Zadavatel zadává Veřejnou zakázku v režimu zákona.

1.2.2 Účel Veřejné zakázky

Účelem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě budou pro Zadavatele poskytovány stavební práce.

1.2.3 Předmět plnění Veřejné zakázky

Rekonstrukce dezinfekční místnosti představuje kompletní rekonstrukci dvou místností dezinfekce včetně veškerých rozvodů - voda, TUV, odpady, elektroinstalace a včetně všech detailů, malování, dále obkladů, podlah, dodávek zařizovacích předmětů a strojního zařízení (pračka, sušička, myčka podložních mís).

Stávající stav

Desinfekci tvoří dvě místnosti a předsíň. V přední místnosti desinfekce je dvoudřez, v zadní místnosti výlevka. Ze dvou ventilátorů funguje již pouze jeden a jeho motor rachotí. Místnosti slouží současně jako sklad lůžkovin a podobných předmětů, nevyhovují současným potřebám, neboť za současného stavu místností, zejména elektroinstalace, zde nelze instalovat strojní technologii pro mytí podložních mís apod. Přestože jsou uvedené místnosti poměrně malé, mají prostorový potenciál pro umístění pračky a sušičky pro drobné praní, i pro umístění myčky podložních mís. Technologicky je však taková instalace za současného stavu vyloučena. Na obě místnosti desinfekce bezprostředně navazuje předsíň a chodba.

Navrhované řešení

Navrhované řešení představuje kompletní rekonstrukci obou místností desinfekce včetně veškerých rozvodů - voda, TUV, odpady, elektroinstalace a včetně všech detailů. Pokud není v zadání uvedeno jinak, bude se nová desinfekce podobat po stránce stavební i technologické desinfekční místnosti ve 3.NP budovy domova a to včetně strojního vybavení (pračka, sušička, myčka podložních mís – i tyto tři stroje jsou součástí zakázky). Veškeré, v zadání uvedené vybavení je součástí zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Provedení všech místností musí být bezbariérové.

V přední místnosti budou demontovány veškeré stávající zařizovací předměty, bude vybouráno a následně zazděno nepoužívané výdejní okénko a dojde k vybourání stávajících dveří a jejich výměně za dveře obložkové L90, dekor ořech, otevíratelné do předsíně. Bude vybourána i stávající podlaha, dlažba, obklady, lištový kabelový rozvod atd. Za dveřmi bude instalováno standardní bílé umyvadlo s nástěnnou kvalitní pákovou baterií rozteč 150 mm. Po dokončení nových instalací bude v místnosti vybetonována nová, rovná betonová podlaha s kvalitní hydroizolací protože podstatná část rekonstruované místnosti bude využita jako sklad, kromě stávající skříně zde bude instalována velká skříň celkové výšky 2200 mm s posuvnými dveřmi pro uskladnění materiálu používaného pracovníky přímé péče. Do stávajícího vzduchotechnického potrubí bude instalován nový ventilátor ovládaný vypínačem. V zadní místnosti bude v místě stávající výlevky instalováno WC kombi s funkcí výlevky, dále pračka se sušičkou a myčka podložních mís.

Specifikace setu automatické pračky a sušičky

Pračka

- Rychlé a energeticky úsporné praní
- Prací programy: Eco 40 - 60, bavlna, syntetika, jemné prádlo, vlna/hedvábí, pára, 20 min. - 3 kg, outdoor, peřiny, džíny, antialergický
- Volba pro extra máchání
- Nastavení pro úsporu času
- Funkce pro odstranění skvrn
- Protipěnový systém
- Počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3
- Nožičky: 4 nastavitelné nožky
- Vybavení proti vyplavení: sensor AquaControl
- Maximální kapacita (kg): 8
- Max. rychlost odstřeďování (ot./min): 1400
- Maximální hloubka (mm): 600
- Rozměry cca (mm): 847x597x576 (standardní)
- Volně stojící spotřebič
- Barva: Bílá

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

- Délka napouštěcí hadice (cm): min. 150
- Požadované jištění (A): do 16A
- Příkon (W): 2200
- Jazyk ovládacího panelu: čeština
- Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu eco 40-60
- Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
- Třída účinnosti odstředění: B
- Délka přívodního kabelu (m) min: 1.8
- Napájecí napětí (V): 230

Sušička

- Maximální náplň: 8.0 kg
- Technologie tepelného čerpadla s vysokou účinností
- Panel s textem v češtině
- Senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni
- Ukazatel měření vlhkosti tkaniny a konce sušení, kdy zbývající vlhkost je v souladu s vlhkostí požadovanou programem
- Senzorem upravovaný čas sušení. Na základě vyhodnocení vlhkosti může být prodloužen
- Programy pro bavlnu: suché do skříně, extra suché, připraveno k žehlení
- Programy pro syntetiku: suché do skříně, suché, připraveno k žehlení
- Zpětný chod bubnu, uvolnění prádla, zamezení zamotání a pomačkání
- Typ displeje velký LCD
- Indikátory fáze sušení, funkce proti pomačkání – konec, zchlazování, suché do skříně, sušení, |extra suché, žehlení
- Indikátory: kondenzace, zanesený filtr, nádrž
- Nožičky: 4 nastavitelné nožky
- Energie: Třída energetické účinnosti A+++
- Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) 0.05 max.
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) 0.05
- Hluk (dB) max. 65
- Rozměry cca: výška (mm) 850, šířka (mm) 600, hloubka (mm) 600 (standardní)

Specifikace myčky podložních mís:

Umístění na zemi, elektrický ohřev, flexibilní hadice na připojení studené a teplé vody, přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy anebo do stěny.

- Provedení vhodné do prostor s nepřetržitým provozem a ve shodě s normou ČSN EN ISO 15883
- Plně automatické mikroprocesorové řízení
- Celonerezové odolné provedení z leštěné oceli EN 1.4301
- Schopnost automatického vyprázdnění a zpracování min. 2 ks nádob do toaletních křesel současně nebo min. 4 ks močových lahví a 2 ks podložních mís s víky současně, kbelíky na vytírání, mycí mísy nebo nástroje
- Schopnost kvalitního umytí a desinfekce i obtížně přístupných částí nádob
- Objem mycí komory min. 70 litrů
- Mytí cirkulující vodou s automatickým dávkováním mycího prostředku
- Odpad se systémem sifónu - do podlahy průměr 90/110 mm
- Dezinfekce stroje i termodezinfekce odpadu
- Zdroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení - dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním elektrickém vyvíječi páry

- Elektrické připojení 400V, 50 Hz, 7–8 kW, jištění max. 3 x 16A
- Připojení teplá voda 1/2" – 3/4", studená voda 1/2" – 3/4"
- Schopnost myčky dohřát teplou vodu při její nižší teplotě
- Umývací trysky + umývací rotující trysky na boku
- Čerpadlo na čistící nepělivý prostředek
- Možnost nastavení množství směsi detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody
- Rychlá modifikace prostoru mycí komory bez nutnosti použití nářadí
- Protizápachový systém instalace do prostor bez vzduchotechniky
- Recirkulace vody pro úsporný provoz
- Dveře vybavené bezpečnostním systémem proti přelití tekutin z urinálních nádob
- Nastavitelné nohy
- Bezpečnostní uzavření dveří během mytí a dezinfekce, výrazná optická signalizace odblokování dveří
- Digitální zobrazení důležitých parametrů jako teplota umývání, dezinfekce, fáze programu, srozumitelné poruchové hlášení
- Možnost volby programu podle stupně znečištění, min. 5 programů, možnost vlastního programování, zejména moč, stolice, zaschlá stolice
- Jednoduché ovládání - automatické programy bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob
- Dodání myčky podložních mís do místa plnění, montáž, připojení a zprovoznění, zaškolení obslužného personálu a předání veškerých dokumentů podle platných zákonných požadavků
- Možnost zajištění pozáručního servisu včetně dodávky náhr. dílů
- Bezplatné provedení všech předepsaných bezpečnostně technických kontrol na myčce podložních mís během poskytnuté záruční doby
- Ověření potřebné kapacity a typu automatické úpravy vody - její dodávka a instalace jako součásti dodané myčky

Požadované příslušenství myčky podložních mís:

- Stojan na 2x podložní mísu s víkem a 4x urinální láhve
- Síto na nástroje 1ks

Vedle nové myčky podložních mís bude instalován nový, menší dvoudřez s kvalitní pákovou dřezovou baterií s dlouhým ramínkem rozteč 150 mm. V dosahu WC - výlevky bude instalována kvalitní kombinovaná vanová baterie rozteč 150 mm, níže umístěna pro úklidové účely. Stávající dveře budou vybourány a nahrazeny obložkovými dveřmi P90 dekor ořech, otevíratelné do předsíně. Součástí dveří bude zarážka namontovaná po výměně hlavice termoventilu radiátoru za hlavici ruční (překáží otevírání dveří). Ze zadní místnosti bude bez náhrady odstraněn starý litinový radiátor. Temperování místnosti zajistí odpadní teplo z myčky podložních mís. Dále bude nahrazen a rozebrán velký stávající radiátor rozměru 265 x 60 x 20 cm, současně bude nutná výměna 2 ks ventilů 5/4 včetně připojovacích šroubení. Náhradu radiátoru předpokládáme deskovým radiátorem 700/800/155mm s termostatickým ventilem a uzavíratelným šroubením, připojovací potrubí délky cca 2x3m. Do stávajícího vzduchotechnického potrubí bude instalován nový ventilátor ovládaný vypínačem.

V obou místnostech desinfekce dojde k demontáži veškerých vodovodních rozvodů pitné vody i TUV a odpadního potrubí, dlažby, obkladů, nerovné nebo nestabilní omítky, izolace, betonu, podlah apod. Bezbariérový přístup do obou místností bude zajištěn pomocí dvou přechodových lišt z nerezového plechu v šíři min. 10 cm, délky 90cm. Obdobně bude nutné po opravě podlahy instalovat dvě lišty 140cm a 90cm.

Nové potrubí bude provedeno z materiálu PPR ke všem novým zařizovacím předmětům a strojům pod omítkou nebo podlahou. Myčka podložních mís vyžaduje kromě standardního přívodu vody i připojení TUV,

obě potrubí DN 25. Připojovací místo pro nové PPR rozvody je ve stěně SV rohu zadní místnosti. Potrubí bude opatřené návlekovou izolací Mirelon.

Součástí zakázky je i provedení tlakové zkoušky nových potrubních rozvodů a vystavení příslušného protokolu.

Ke všem zařizovacím předmětům a strojům budou vybudovány odpady příslušné dimenze z materiálu HT, zadní místnost, bude odkanalizována také podlahovou vpustí. Tomuto způsobu odkanalizování musí odpovídat mírné, bezbariérové spádování podlahy zadní místnosti. WC ve funkci výlevky a myčka podložních mís musí být odkanalizované odpadním potrubím DN 100, dvoudřez v zadní místnosti a dvoudřez z kuchyňské linky z předsíně DN 65, ostatní DN50.

V předsíni dezinfekce bude instalována kuchyňská linka v provedení shodném jako v kuchyňce v přízemí budovy DNZ. **Tato kuchyňka včetně vestavěných spotřebičů však není předmětem zakázky a její popis je uveden pouze z důvodu správného provedení přípravy pro její instalaci.** U severní stěny předsíně bude instalována skříňka 80 cm s dřezem a vestavěná myčka nádobí shodná s typem použitým ve shora citované kuchyňce. Potrubí studené a teplé vody k dvoudřezu kuchyňky bude vedeno v dimenzi PPR25, odpad DN65. Instalována bude směšovací páková baterie rozteč 150mm.

Odbočka studené i teplé vody k umyvadlu typu handicap do pokoje č. 7 bude vedena v dimenzi PPR20, odpad DN50. Instalována bude také směšovací páková baterie rozteč 150mm. Okolo umyvadla bude proveden keramický obklad 15x15 cm obdobně jako ve 3.NP objektu DNZ. Nad umyvadlem bude umístěno kulaté světlo E27 12W, vypínač, vodotěsná zásuvka s krytkou a naklápěcí zrcadlo.

Pod horními, zavěšenými skříňkami kuchyňky bude instalováno světlo (nutné provedení přípravy) pod linku v LED provedení a trojrámeček Tango bílé – vypínač světla pod linku a dvakrát zásuvka (nutné provedení přípravy). U jižní stěny předsíně budou instalovány dvě skříňky 60 cm, v prostřední skříňce bude vestavěná sklokeramická elektrická varná deska a vestavěná elektrická trouba – nutná instalace přechodky na gumový kabel). Spotřebiče budou shodné s typy použitými v kuchyňce v přízemí DNZ. Na druhé straně od varné desky bude zásuvkový modul 40 cm. Pod horními, zavěšenými skříňkami bude instalováno světlo pod linku v LED provedení a trojrámeček Tango bílé – vypínač světla pod linku a dvakrát zásuvka. Nad prostřední skříňkou s varnou deskou a troubou bude umístěna digestoř s filtrací určená pro cirkulační provoz. Stěna mezi vrchní a spodní částí linky bude zakryta deskou.

Stávající lustr v předsíni bude po vyčištění zavěšen na původní místo. V přední místnosti bude stávající světlo nahrazené dvěma nástěnnými kulatými svítidly s LED žárovkou E27, 12W, 2700K nade dveřmi a nad radiátorem. U umyvadla bude v bezpečné vzdálenosti instalována zásuvka s krytkou. V předsíni budou na východní a západní stěně instalovány dvě úklidové zásuvky. V zadní místnosti bude stávající světlo nahrazeno dvěma nástěnnými kulatými svítidly s LED žárovkou E27, 12W, 2700K. Bude zde instalována také další, úklidová zásuvka s krytkou. Nad dveřmi zadní místnosti zevnitř směrem do předsíně a nad hlavními dveřmi na chodbu budou umístěna nouzová svítidla s piktogramem únikové cesty. V předsíni vlevo od bývalého výdejního okénka bude instalován nový třířadý rozvaděč RS12.2 a jeho přívod bude paralelně propojen s přívodem CYKY 5Cx4 do stávajícího rozvaděče RS12 umístěného na hlavní chodbě. Z nového rozvaděče budou vyvedeny následující okruhy: 3x16A pro myčku podložních mís + zemnicí vodič (pevné připojení přes nástěnný třífázový vypínač typu tahem zapni, stiskem vypni), 3x 16A pro varnou desku, 1x16A pro myčku nádobí, 1x16A pro zásuvky pod linkou, 1x16A pro zásuvky pod linkou, 1x10A pro světla pod linkou, 1x16A pro pračku (zásuvka 230V), 1x16A pro sušičku,(zásuvka 230V) 1x16A pro zásuvky, 1x10A pro osvětlení, 1x10A pro nouzové osvětlení, 1x 10A pro ventilátor přes vypínač, 1x 10A pro druhý ventilátor přes vypínač, 1x10A pro světla pokojů 7,8,9 – zatím bude zapojené pouze světlo nad umyvadlem v pokoji

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

č.7, 1x16A zásuvky pokoje č. 7 – zatím bude zapojena zásuvka u umyvadla, 1x16A zásuvky pokoj č. 8, 1x16A zásuvky pokoj č. 9. Veškeré kabely budou vedeny z nového rozvaděče pod omítkou. Součástí zakázky je i výchozí revize zhotovené elektroinstalace včetně výrobního štítku rozvaděče.

Všechny dotčené místnosti budou vymalované bílou barvou vhodnou pro použití v památkově chráněných objektech.

Z důvodu poškození chodby vedením přívodu elektrické energie pro desinfekci ze stávajícího rozvaděče je oprava zasažené části chodby k protipožární příčce zahrnuta do zakázky. Jedná se o instalaci dvojzásuvky, o malování kvalitní malířskou barvou vhodnou pro historické památky, v menší míře o opravu popraskané omítky osvědčenou metodou perlínka, stavební lepidlo, štuk, malba. Současně bude při malování chodby proveden nátěr dotčených radiátorů a potrubí ústředního vytápění.

V obou místnostech desinfekce bude provedena nová, betonová podlaha vybavená hydroizolací. Montáž obkladů 15 x 15 bílá v kombinaci se dvěma barvami dle výběru zadavatele do výšky 13 řad. Montáž dlažby 20 x 20 dle výběru zadavatele proti vchodu na koso v úhlu korespondujícím s dominantní stěnou. Dodávka a instalace všech armatur potřebných pro zamýšlený provoz a zařizovacích předmětů v kvalitním provedení, keramika v barvě bílé, spodní vývod. Opravy omítek, štuk, malba profesionální barvou bílou. Instalace obou jmenovaných dveří (dekor ořech) včetně kování používaného v budově DNZ. Nátěr 5 ks radiátorů a 90 m potrubí ústředního vytápění bílou, vodou ředitelnou barvou.

Nátěr vnitřního hranatého okna barvou hnědou odstínu ořech.

Podlaha předsíně bude provedena materiálem Fermacell a podlahovou krytinou standardu Premier se sníženou hořlavostí, vzoru dle stávající podlahy.

Postup: demontáž stávající krytiny, demontáž OSB desek, demontáž řady parket, popř. prken pro zakopání odpadu DN65 a potrubí 2xPPR25 do zásypu. Zásyp potrubí, zpětná montáž parket (podsyp, demontované OSB desky apod.), geotextilie, vyrovnaní podlahy keramickým kamenivem LIAPOR 1-4mm, položení Fermacellu 20mm, broušení podlahy. Položení PVC standardu Premier.

Součástí předmětu plnění je i instalace veškerých zařizovacích předmětů, při jejichž instalaci dojde k zásahu do opravených stěn, např. vrtání děr pro hmoždinky.

Prohlídka je možná po telefonické domluvě s Ing. Ondřejem Sedlářem (tel. 325 551 067, 721 437 835, e-mail: spravce@dnz-lysa.cz). O provedené prohlídce bude učiněn zápis na připraveném formuláři.

Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (**příloha č. 5 – Návrh Smlouvy o Dílo, této zadávací dokumentace**).

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.

Organizace práce:

Dodržování aktuálně platných opatření v objektu DNZ na ochranu proti šíření nebezpečných epidemií, např. onemocnění Covid-19.

Zachování nočního klidu od 22.00 do 6.00. Práce budou probíhat v rozmezí od 7,00 do 19, 00 hod.

K zajištění pracovních podmínek zaměstnanců a života klientů domova je nutné provedení účinného opatření proti hluku a prachu.

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Při realizaci předmětu plnění musí vzít zhotovitel v úvahu, že práce budou prováděny v památkově chráněném objektu.

Součástí předmětu plnění je i likvidace všech odpadů vzniklých při činnosti dodavatele.

Veškeré přesuny hmot a úklid jsou součástí veřejné zakázky.

Objednatel neposkytuje skladovací prostory pro potřeby uskladnění materiálu nebo nářadí zhotovitele ani místnost pro pracovníky zhotovitele, neboť nemá vhodné prostory k dispozici.

1.2.4 Klasifikace předmětu Veřejné zakázky

Kód CPV	Popis CPV
45000000 – 7	Stavební práce
45311100 -1	Instalace a montáž elektrických rozvodů
45311100 – 2	Instalace a montáž elektrických zařízení
45332200 - 5	Instalace a montáž vodovodních rozvodů
45332200 – 6	Instalace a montáž odpadních rozvodů
45332200 – 7	Instalace a montáž sanitárního zařízení

1.2.5 Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona a činí **1 470 863,- Kč** (slovy: jedenmiliončtyřístadesmidesátisícosmsetšedesáttřikorunčeských) bez DPH; **1 691 492,- Kč** (slovy: jedenmilionšestsetdevadesátjedentisícčtyřístadevadesátdvakorunčeských) včetně DPH.

Pokud jsou zadavatelem poskytovány pobytové služby podle zákona o sociálních službách, pak jsou splněny podmínky dle §48 odst.5e a §49 odst. 1, zák. č. 235/2004 Sb., o DPH a u stavebních a montážních prací bude uplatněna snížená sazba ve výši 15%.

1.2.6 Doba plnění

Smlouva na plnění Veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky.

Zadání plnění veřejné zakázky je nedílnou součástí závazného návrhu smlouvy na plnění Veřejné zakázky (**příloha č. 5 – Návrh Smlouvy o dílo, této zadávací dokumentace**).

Předpokládané zahájení prací proběhne ihned od podpisu Smlouvy o dílo.

Předpokládané ukončení prací: nejpozději do 31. 12. 2022.

1.2.7 Místo plnění

Místem plnění Veřejné zakázky je Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o., Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem, zároveň je uvedeno v závazném návrhu smlouvy na plnění Veřejné zakázky (**příloha č. 5 – Návrh Smlouvy o dílo, této zadávací dokumentace**).

1.2.8 Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této Veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto požadavky jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracování své nabídky. Nedodržení závazných požadavků Zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem může být vyloučení účastníka z poptávkového řízení.

Zásady společensky odpovědného zadávání

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.

Sankční seznam

Na základě nařízení Rady (EU) 2022/576, ze dne 8. dubna 2022, došlo ke změně nařízení (EU)č. 833/2014 o omezujících opatřeních k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, do kterého byl mimo jiné vložen čl. 5k, který výslovně stanoví zákaz zadat nebo dále plnit jakoukoliv veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, a to včetně zakázek, pro něž se jinak uplatní výjimky podle evropských zadávacích směrnic, osobám uvedených v tzv. sankčních seznamech.

Zákaz zadání nebo plnění smlouvy směřuje na:

- jakékoli ruské státní příslušníky, fyzické či právnické osoby nebo subjekty či orgány se sídlem v Rusku,
- právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jsou z více než 50% přímo či nepřímo vlastněny z výše uvedených subjektů,
- fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jednájí jménem nebo na pokyn některého z výše uvedených subjektů. Zákaz se vztahuje také na subdodavatele, dodavatele nebo subjektu, pokud jejich plnění představuje více než 10% hodnoty zakázky.

Vítězný uchazeč bude v závěrečné fázi zadávacího řízení, před podpisem smlouvy, vyzván, k předložení Čestného prohlášení – Sankce (uchazeči bude zaslán či předložen příslušný formulář, jako Příloha č. 6 – Čestné prohlášení - Sankce), kterým potvrdí plnění výše uvedených podmínek dle nařízení Rady (EU) 2022/576.

2. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ

2.1 Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v § 73 zákona.

Kvalifikovaným pro splnění Veřejné zakázky je účastník, který:

- a) splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 2.2 této zadávací dokumentace;

- b) splní profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle odst. 2. 3 této zadávací dokumentace;

2.2 Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle písm. a) až e) ustanovení § 74 odst. 1 zákona. Ustanovení § 74 odst. 2 a 3 zákona se aplikují obdobně.

Účastník prokáže základní způsobilost následujícími způsoby:

- (i) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříků trestů,
- (ii) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu,
- (iii) splnění základní způsobilosti ve vztahu ke spotřební dani podle § 74 odst. 1 písm. b) předložením písemného čestného prohlášení,
- (iv) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. c) předložením čestného prohlášení,
- (v) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. d) předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,
- (vi) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. e) předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán

nebo účastník prokáže základní způsobilost předložením písemného čestného prohlášení. Za tímto účelem lze využít vzoru uvedeného v **příloze č. 3 - Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti, této zadávací dokumentace.**

2.3 Profesní způsobilost

Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Nebo účastník prokáže profesní způsobilost předložením písemného čestného prohlášení, z něhož bude vyplývat:

- a) údaj o zápisu v obchodním rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či v jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- b) že účastník má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

K prokázání profesní způsobilosti lze využít čestného prohlášení dle vzoru uvedeného v **příloze č. 3 - Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti, této zadávací dokumentace.**

2.4 Společná ustanovení o prokazování kvalifikace

2.4.1 Pravost a stáří dokladů

Účastník je oprávněn předložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Analogicky k § 86 odst. 3 zákona je účastník, se kterým má být uzavřena Smlouva, povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly v poptávkovém řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilosti podle odst. 2.2 této zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle odst. 2.3 této zadávací dokumentace musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení poptávkového řízení (tj. před uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím doručením účastníkovi, nebyla-li uveřejněna).

Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být ze strany účastníka podepsáno statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění v originálu či v kopii v nabídce.

2.4.2 Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele

Účastník může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou způsobilosti podle odst. 2.3 písm. a) této zadávací dokumentace, prostřednictvím poddodavatele. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele podle odst. 2.2 této zadávací dokumentace,
- b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti poddodavatele podle odst. 2.3 písm. a) této zadávací dokumentace, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele,
- d) písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za účastníka. Ustanovení § 83 odst. 2 a 3 zákona se použijí obdobně. **Příloha č. 4 – Čestné prohlášení - Poddodavatelé.**

2.4.3 Prokazování kvalifikace účastníky, kteří podávají společnou nabídku

Má-li být předmět Veřejné zakázky plněn několika účastníky společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z účastníků povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle odst. 2.2 této zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle odst. 2.3 písm. a) této zadávací dokumentace v plném rozsahu. Splnění ostatní profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace prokazují všichni účastníci společně.

2.4.4 Další podmínky prokazování kvalifikace

Kvalifikace získaná v zahraničí se prokazuje analogicky dle ustanovení §§ 81 a 45 odst. 3 zákona.

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Postup v případě změn kvalifikace účastníka se řídí analogicky dle ustanovení § 88 zákona.

2.5 Technická kvalifikace

Účastník prokáže technickou kvalifikaci předložením

- a) seznamu významných stavebních prací

2.5.1 Seznam významných stavebních prací

Účastník je povinen předložit seznam významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením poptávkového řízení (tj. před uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím doručením účastníkovi, nebyla-li uveřejněna). **Příloha č. 3 - Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti.**

3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

3.1 Základní požadavky zadavatele

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu Veřejné zakázky, na jejíž plnění podává nabídku.

Nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu smlouvy v následujícím členění:

- Cena v Kč bez DPH
- Sazba DPH v %
- Cena v Kč včetně DPH

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky.

Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka (dle výše uvedeného členění), která vznikne oceněním jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který tvoří **přílohu č. 1 – Výkaz – výměr**, této zadávací dokumentace. Nabídková cena i ocenění jednotlivých položek výkazu výměr budou uvedeny v českých korunách.

Účastník je povinen ocenit výkaz výměr tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy účastníka do výkazu výměr obsaženého v zadávací dokumentaci jsou nepřípustné. Není dovoleno například změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přechýlovat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek nebo je doplňovat, či vypouštět.

Každá jednotková cena uvedená ve výkazu výměr musí obsahovat veškeré náklady účastníka na řádné plnění té části Veřejné zakázky, za jejíž realizaci je příslušná jednotková cena uvedena, vč. dopravy, ekologické likvidace materiálu apod. Zadavatel nepřipouští tzv. rozpouštění jednotkových cen do ostatních složek ceny. Zadavatel upozorňuje účastníky, že nacenění položek nulovou hodnotou je nepřípustné.

Oceněný výkaz výměr podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka bude nedílnou součástí nabídky.

3.2 Maximální výše nabídkové ceny

Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastníci oprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši předpokládané hodnoty Veřejné zakázky.

Účastník, který podá nabídku obsahující vyšší nabídkovou cenu, bude za zadávacího řízení vyloučen.

3.3 Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.

Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné náklady účastníka, nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu odpovídající této změně.

4. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení – **nejnižší nabídkové ceny**.

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří **přílohu č. 5 – Návrh Smlouvy o dílo, této zadávací dokumentace**.

Závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na plnění Veřejné zakázky a účastníci nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v závazném návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]**), a dále s výjimkou identifikace účastníka uvedené v hlavičce návrhu smlouvy (zejména pokud je účastníkem více dodavatelů či fyzická osoba).

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více účastníků společně (jako konsorcium dodavatelů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo jinými osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny účastníky podávající nabídku, nebo účastníkem, který byl ostatními účastníky k tomuto úkonu výslovně zmocněn.

Vybraný účastník bude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

5.2 Platební podmínky

Platební podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří **přílohu č. 5 – Návrh Smlouvy o dílo, této zadávací dokumentace.**

6. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

6.1 Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dní. V této lhůtě účastníci poptávkového řízení nesmí z poptávkového řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

6.2 Obchodní tajemství

Zadavatel požaduje, aby účastník, v případě, že považuje část své nabídky za své obchodní tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností Zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět plnění Veřejných zakázek včetně jejich příloh a dodatků, takové informace v nabídce označil a řádně odůvodnil požadavek na jejich neuveřejnění.

6.3 Poddodavatelé

Účastník předloží seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu Veřejné zakázky, spolu s identifikací části předmětu Veřejné zakázky, která má být příslušným poddodavatelem plněna. V opačném případě účastník doloží čestné prohlášení o provedení prací vlastními kapacitami. **Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – Poddodavatelé).**

7. VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

7.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Účastníci jsou oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace a to ústně při prohlídce místa plnění Veřejné zakázky nebo písemně. Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě zadavatele dle bodu 1.1.1 na uvedenou emailovou adresu nejpozději 4 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti není Zadavatel povinen reagovat.

Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel poskytne všem dodavatelům, a to stejným způsobem. Zadavatel je povinen odeslat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, včetně přesného znění požadavku dodavatele, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o vysvětlení. Pokud účastník nepožádá zadavatele o vysvětlení či doplnění dokumentace, včetně event. dokumentace projektové, má se zato, že dokumentace poskytnutá ve formě Výzvy a jejích příloh je dostatečná i z hlediska technického pro zdárnou realizaci veřejné zakázky.

Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

7.2 Změny a doplnění zadávací dokumentace

Kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek může Zadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

8. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

8.1 Podání nabídky

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka a označené „**Rekonstrukce dezinfekční místnosti – Neotevírat**“, na které **musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.**

V nabídce musejí být uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona.

Účastník může v poptávkovém řízení podat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci.

8.2 Požadavky na obsah nabídky

Účastník předloží nabídku na Veřejnou zakázku v jednom výtisku. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtnů a prepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.

Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře:

- a) Výkaz – výměr (Příloha č. 1)
- b) Krycí list nabídky (Příloha č. 2)
- c) Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti (Příloha č. 3)
- d) Čestné prohlášení – Poddodavatelé (Příloha č. 4)
- e) Podepsaný závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (Příloha č. 5)
- f) Další dokumenty požadované zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka.

Požadavky na členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.

8.3 Jazyk nabídky

Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné údaje a názvy).

9. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

9.1 Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě osobně nebo poštou (je nutné sledovat otevírací dobu pošty v Lysé nad Labem), kurýrem na adresu sídla Zadavatele dle odst. 1.1.1 této zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek.

Adresa pro podání nabídky:

Organizace: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. - podatelna

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Ulice, číslo popisné: Zámek 1/21

Obec: Lysá nad Labem

PSČ: 289 22

Otvírací doba podatelny Domova Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.: po – pá: 6,30- 15,00 hod.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 7. 2022, ve 13:00 hodin.

9.2 Otevírání nabídek

Otevírání nabídek je veřejné. Otevírání nabídek se uskuteční dne 14. 7. 2022 ve 13:15 hodin v kanceláři ředitele. Zúčastnit se otevírání nabídek může za dodavatele, který podal nabídku pouze jedna osoba.

10. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

Na vyloučení účastníka z poptávkového řízení se přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 zákona, s výjimkou § 48 odst. 7, 9 a 10 zákona. Okamžikem doručení rozhodnutí o vyloučení zaniká účastníkovi účast v poptávkovém řízení.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí v poptávkovém řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.

11. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Výkaz - výměr
- Příloha č. 2 Krycí list nabídky
- Příloha č. 3 Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti
- Příloha č. 4 Čestné prohlášení - Poddodavatelé
- Příloha č. 5 Návrh smlouvy o dílo

V Lysé nad Labem, dne 30. 6. 2022

Mgr. Jiří Hendrich – ředitel v. r.

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace