



FORVIA CZ, s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 PRAHA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1097459147/371VYŘIZUJE / LINKA
M. Cicvárek / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Mělník/16.03.2018

Vážený pane Volku,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost týkající se souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy pro akci: rekonstrukce mostu v Kostelci nad Labem na pozemcích par. č. 1489/1, 1631, 1493, 2332, 1483, 1484, 1485/5 v k.ú. Kostelec nad labem

V oblasti Vámi předložené PD se nenachází zařízení distribuční soustavy, podléhající ust. § 46 odst. 8a),b),d) a odst. 11 zákona 458/2000 Sb. Ochranná pásma distribučního zařízení se nachází ve větší vzdálenosti jak 10m od stavby.

Nelze v takovém případě souhlas s činností v ochranném pásmu vydat.

Upozorňujeme tímto, že i stávající venkovní vedení NN0,4kV včetně podpěrných bodů musí být i v takovém případě plně respektováno tak, aby nedošlo ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.

Upozorňujeme rovněž, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v našem majetku (např. přívodní vedení k odběratelům, kabelové vedení veřejného osvětlení).

Pokud i přes výše uvedené dojde k pracovní činnosti v ochranném pásmu, čemuž předložená PD neodpovídá, neváhejte mě kontaktovat.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví

S pozdravem

Michal Cicvárek
technik Správy energetického majetku VN, NN
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | kontaktní bezplatná linka: 800 850 860,
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 |
bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00