

Ing. Kateřina Šilerová Křížová

INGUTIS, spol. s r.o.

Thákurova 2077/7

166 29 Praha 6

Vaše žádost ze dne:
12.12.2017

Naše značka:
117180001
Rej/001/2018

Vyřizuje:
Ing. arch. Jana Rejsková

Hradec Králové dne:
8.1.2018

VĚC: „III/22920 Kounov, most ev. č. 22920 - 2“

k.ú. Kounov u Rakovníka

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Na Vaši žádost jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb. zákona č.350/2012 Sb. a některých souvisejících zákonů a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Kounov u Rakovníka

Investor: Středočeský kraj, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: INGUTIS, spol. s r.o., Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6

Č. zakázky: 1031

Datum: leden 2018

Most převádí silnici III/22920 přes Kounovský potok. Z důvodu špatného technického stavu stávajícího klenbového mostu se původní most vybourá a na jeho místě se postaví most nový.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle:

§2 odst. 1 písm. a)

- pozemních komunikací a veřejného prostranství

§4 odst. 1, 5

- požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství

Z hlediska Vyhlášky č.398/2009 Sb. je v tomto případě posuzováno:

- 1. Snížený obrubník** s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1: 2,5 (40 %) musí být opatřen varovným pásem. (1.2.4 Příl. č.2 k vyhlášce 398/2009 Sb.) Je splněno.
- 2. Komunikace pro chodce** musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. (Příloha č. 2 – 1.0.2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.) Šířka chodníku po obou stranách mostu je 1250 mm, což nesplňuje podmínky vyhlášky.
Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 a příčný sklon v poměru 1:50. (Příloha č. 2 – 1.1.2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.) Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. (Příloha č. 2 – 1.1.1 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- V místech, kde **přírozenou vodící linií** tvoří obrubník trávníku (záhonu), bude výška obrubníku min. 60 mm. (Příloha č. 1 – 1.2.1.1 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.) Mimo zastavěné území obce může v odůvodněných případech přírozenou vodící linií tvořit samotný okraj komunikace bez obrubníku směrem k vegetaci. (1.2.1.1 příl. č. 1)
- Všechny použité **výrobky pro bezbariérové úpravy** pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.


Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

- 5. Zábradlí mostu s vymezeným chodníkem pro pěší** musí být opatřeno proti sjetí vozíku a zároveň zábranou pro bílou hůl soklem ve výšce 100 mm nebo zábradlím ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou. (1.2.10 Příl. č. 1 k Vyhl. 398/2009 Sb.)

Závěr:

Předložená projektová dokumentace **v rámci posouzení** vyhovuje bezbariérovému přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavební detaily v dokumentaci pro realizaci stavby budou **splňovat požadavky dle Vyhlášky č.398/2009 Sb., uvedené v posouzení.**

Souhlasíme s povolením stavby za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace a realizace všech připomínek bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.



Ing. arch. Jana Rejsková
Odborný konzultant 117

