

profil zadavatele

V Říčanech dne 14. 07. 2022
Reg. č.: VZ-302/22
Č.j.: 1223/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-3 k veřejné zakázce „III/32926 x III/33014 Bobnice, zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V souhrnné technické zprávě se požaduje kácení čtyř stromů v autobusových zálivech v době vegetačního klidu. Má Zadavatel příslušné povolení pro tuto činnost (případně může jej poskytnout)? Je předpokládáný termín zahájení realizace v souladu s odstraňováním uvedených dřevin?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o stromy, které ve výšce 130 cm nedosahují obvodu 80 cm – nevyžadují povolení.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr je požadováno použití zahradního obrubníku délky 500 mm. Umožňuje zadavatel s ohledem na celkovou délku úseku použití kombinace metrového obrubníku s půlmetrovým?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano možné to je.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr je specifikace autobusového přístřešku s použitím polykarbonátu pro střešní konstrukci. Výrobce přístřešku tuto možnost materiálu již vyřadil ze sortimentu a nabízí pouze sklo a vegetační vrstvu. Trvá zadavatel na použití polykarbonátu nebo umožní použití jiného materiálu (případně jakého)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Je možné použít sklo.