

TECHNICKÁ ZPRÁVA – REVIZE 1

DOPLNĚK TECHNICKÉ ZPRÁVY

Zařízení č.5 - Větrání šaten personálu 1.PP

Do místnosti 01.045 byla doplněná keramická pec. Ze stávající vzduchotechniky bude napojeno odvodní potrubí nad výdech teplého vzduchu z keramické pece. Potrubí nebude napojeno napevno, ale pomocí tzv. přerušovače tahu, tak aby bylo zajištěno přísátí vzduchu také z okolního prostoru.

Zařízení č.6 - Větrání místnosti masáží, balneoprovozu, šatny a hyg. zařízení 1.PP

Z místnosti 01.030 vznikne solná jeskyně. Stávající větrání prostoru bude zachováno bude pouze upravena distribuce vzduchu – dle výkresové dokumentace. Nutná je však také koordinace se stavbou dle návrhu interiéru jeskyně budou upraveny rozmístění talířových ventilů apod.

Zařízení č.27 – Větrání koupelny bytu 4.NP

Vzhledem k úpravě dispozice a využití prostoru dojde ke zrušení sociálního zázemí a tím také ke zrušení větrání – č.m. 4.056

Zařízení č.37 – Větrání koupelen a WC pokojů 1.NP až 4.NP

Původní řešení bude zachováno, dojde pouze k dílčím odpočtům odsávacích kompletů. Jedná se o zrušení sociálních zázemí v místnostech: 2.060, 3.060