

profil zadavatele

V Říčanech dne 19. 07. 2022
Reg. č.: VZ-274/22
Č.j.: 1272/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-5 k veřejné zakázce „III/22920 Kounov - most ev.č. 22920-2 II“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Prosíme zadavatele o konkrétní specifikaci položek ze soupisu prací v objektu VON – Vedlejší a ostatní náklady (položky číslo 3, 7, 13, 15,16).
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	3 - 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Jedná se o položky, které jsou předmětem KPZ zhotovitele.
	7 - 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Průzkumné práce diagnostiky konstrukcí na povrchu: Položky zkoušení betonových konstrukcí a vozovek pro demolici mostu, pokud budou potřebné.
	13 - 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Standardní položky při dodávce materiálů pro realizaci díla.
	15 -02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Standardní položka, vycházející ze stavebního zákona.
	16 - GEODETICKÉ MĚŘENÍ KONSTRUKCE Podrobněji viz TZ kap. 12.4
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr není obsahem položka týkající se převedení vody, které bude v průběhu prací určitě potřeba využít. Bude tato doplněna?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	S ohledem na nízké průtoky vody a rozsah prací není zatrubnění koryta požadováno, odláždění koryta lze v případě vyšších průtoků realizovat po polovinách.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

	Náklady na provedení bednění monolitických konstrukcí má uchazeč kalkulovat v agregovaných položkách zadávacího výkazu výměr vztažených k monolitickým konstrukcím, nebo zadavatel doplní položky samostatně konkrétně pro bednění?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Bednění je součástí agregované položky konstrukce, byl použit třídník OTSKP

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
4.	Ve výkazu výměr chybí položka na provedení izolačních nátěrů konstrukcí zasypaných, jak uvádí technická zpráva, naopak jsou v zadávacím výkazu výměr uvedeny jen izolace pásové. Není toto uvedeno chybně?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Byl použit třídník OTSKP, nátěry jsou součástí položek konstrukcí dle PD. Pásové izolace jsou vykazovány zvlášť.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
5.	Technologie provedení pilot dle zadávací projektové dokumentace má využít i hluchého vrtání, výkaz výměr toto však neobsahuje. Bude zadavatelem doplněno?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Byl použit třídník OTSKP, kde je hluché vrtání součástí položky vrtů a není vykazováno zvlášť.

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na **03. 08. 2022 v 9:00.**