

profil zadavatele

V Říčanech dne 22. 07. 2022  
Reg. č.: VZ-240/22  
Č.j.: 1234/22/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 46-56 k veřejné zakázce „III/2722 Semice, rekonstrukce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

|     |  |
|-----|--|
| 46. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|     | Součástí SO 430 Veřejné osvětlení je realizace podsvícení zábradlí u školy a v místě mostního objektu, osvětlení zastávkových označků a světelné signalizační zařízení upozorňující řidiče na osoby v prostoru přechodu.<br>Jedná se o<br>Prosvětlený označků: 9 ks<br>Osvětlení zábradlí 4 ks<br>Rozváděč pro osvětlení zábradlí 2 ks<br>Světelné signalizační zařízení pro indikaci chodců na přechodu 6 ks<br><br>K výše uvedeným bodům není nikde v zadávací dokumentaci uvedena specifikace a přesné parametry, prosíme zadavatele o upřesnění a specifikaci jaké konkrétní požadavky musí výše uvedené podsvícení či osvětlení splňovat. |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br><b>Prosvětlený označků:</b> označků nejsou součástí dodávky (dodává IDSK přímo pro investora), označků budou napojeny přímo na rozvod veřejného osvětlení<br><b>Osvětlení zábradlí + rozváděč</b> (SO 430 položka poř. číslo 56, 57, 58, 59) byly odstraněny z VV<br><b>Světelné signalizační zařízení pro indikaci chodců:</b><br>Svítilna 82 W se zabudovaným čidlem pohybu chodců umístěná na stožáru V.O. A napojená na rozvod V.O. Na dosvětlení nástupní plochy přechod bude použito svítidlo XT s PIR modulem   |
| 47. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Žádáme zadavatele o upřesnění níže uvedených položek ve SO 430 Veřejné osvětlení   |

|   |    |         |   |      |      |      |  |
|---|----|---------|---|------|------|------|--|
|   | 56 | 750001A | ZÁBRADELNÍ MADLO S LED PODSVÍCENÍM DÉLKY 24 m<br>neuznatelné náklady  | KMPL | 1,00 | 0,00 |  |
|   |    |         | 1. Položka obsahuje:<br>- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci<br>- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>2. Položka neobsahuje:<br>- odvoz vybouraného materiálu<br>- poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |      |      |      |  |
|   | 57 | 750001B | ZÁBRADELNÍ MADLO S LED PODSVÍCENÍM DÉLKY 12 m<br>neuznatelné náklady  | KMPL | 1,00 | 0,00 |  |
| <p>Z dodatečného technického popisu není zřejmé, zda se jedná o nové madlo včetně podsvícení nebo se jedná pouze o úpravu podsvícení.</p> <p>Žádáme zadavatele o upřesnění.</p> <p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p><b>Osvětlení zábradlí + rozvaděč</b> (SO 430 položka poř. číslo 56, 57, 58, 59) byly odstraněny z VV</p> |    |         |   |      |      |      |  |

|     |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
|     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | <p>V objektu SO 101 je uvedena položka 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TRĚ. I, kde v popisu položky je uvedeno „Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.“ Technická specifikace položky OTSKP obsahuje pouze urovnání plání a její zhutnění, neobsahuje však její úpravu nebo výměnu materiálu. Žádáme z důvodu porovnatelnosti nabídek, aby zadavatel specifikoval návrh zlepšení únosnosti pláně přesně specifikovanými položkami, které budou následně čerpány dle skutečně provedených výměr.</p> |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |  |  |  |  |  |  |
|     | Do SO101 položky “215663 - Úprava podloží hydraulickými pojivy“ bude doplněn rozsah pro úpravu podloží vozovky km 0,800-1,780, kde dle diagnostiky vozovky se předpokládá nižší únosnost podloží (8666,0 m2).   |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 49. | <p>Dle charakteristických řezů je zřejmé, v km 1,78-3,175 se provádí technologie recyklace za studena i v místech, kde se provádí nový násyp a rozšíření. Součástí uvedené položky č. 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM je však pouze provedení recyklace stávajícího materiálu a neobsahuje dodání a rozprostření nového materiálu v místech, kde dojde k rozšíření komunikace. Žádáme o úpravu výkazu výměr.</p> |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |  |  |  |  |  |  |
|     | Pro rozšíření vozovky v místech recyklace za studena se uvažuje s využitím materiálu z rozebrané stávající konstrukce vozovky. Materiál z vybourané vozovky od km 1,700-1,780 musí být využit pro recyklaci za studena na úseku 1,780-3,175 z důvodu zatřídění podkladné vrstvy do ZAS-T3.   |  |  |  |  |  |  |

|     |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
|     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | <p>V předchozím dotazu jsme žádali zadavatele o stanovení pevné ceny u SO 182 položky 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY s ohledem ke skutečnosti, že se jedná o předem neurčený rozsah prací v zadávací dokumentaci. Zadavatel stanovil přelimitařovou položku, ale u objektu</p> |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
|  | SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY.<br>Žádáme zadavatele o stanovení pevné ceny u položky v SO 182 nebo o přesné stanovení rozsahu a druhu prací na danou položku. |
|  | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|  | Nastaveno jako preliminář  |

|     |  |
|-----|--|
|     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
| 51. | Položky "02730 POMOCNÉ PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ" a "03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY" mají být oceněny jako prelimináře. U položek ale chybí finanční částka, kterou mají být oceněny. Prosíme proto o doplnění soupisu prací o částky preliminářových položek. |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|     | Nastaveno jako preliminář  |

|     |  |
|-----|--|
|     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
| 52. | U značného množství položek (např. SO201-pol.12-171 20 Uložení sypaniny do násypů...) se v doplňující informaci uvádí, že vytěžená zemina má být "uložena na skládku nebo meziskládku dle použitelnosti". Jak máme tyto položky ocenit? Mají tyto položky obsahovat náklady na dopravu na mezideponii či na skládku a skládkování? Jako uchazeči o zakázku nejsme momentálně schopni použitelnost zeminy správně posoudit a tedy i správně nacenit. Prosíme o úpravu soupisu prací tak, aby požadované práce v každé položce byly jednoznačné. |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|     | Položka 17120 u SO201 je položka pouze za uložení na skládku bez zhutnění. Žádný odvoz ani poplatky není v ceně této položky. Tyto částky jsou součástí jiných položek (např. výkopu nebo hloubení) – viz též odpověď č.12.<br>Součástí PD je přehledná tabulka bilance zemin (viz B Souhrnná technická zpráva, kap. B.8.h), kde je přehledně uvedeno množství výkopů, násypů, nevhodných zemin, nakupovaných zemin apod.  |

|     |   |
|-----|---|
|     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
| 53. | Pro položku v SO101 č.3 (13273-Hloubení rýh...) chybí adekvátní položka skládkování vytěženého materiálu. Doplní Zadavatel výkaz výměr? |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
|     | Pro položku 13273 SO101 je skládkovné součástí SO000 "Vedlejší rozpočtové náklady" položka 014101 Poplatky za skládku.                  |

|     |   |
|-----|---|
|     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
| 54. | V SO 182 je u položky č.5 (113 328 - Odstranění podkladních vrstev...) uvedena výměra 1829,45m3. Na skládku má být ale uloženo jen 120m3 (viz. SO182-pol.1). Prosíme o vysvětlení tohoto rozdílu a případnou úpravu výměry v soupisu prací. |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
|     | Zadavatel zasílá opravený soupis prací  |

|     |  |
|-----|--|
| 55. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b> |
|-----|--|

|  |   |
|--|---|
|  | V soupisu prací u objektu SO101 není u položky č.6 (17130) uvedeno, zda se jedná o nový nakupovaný materiál či materiál pocházející ze stavby.<br>Prosíme o doplnění informace o požadovaném materiálu. |
|  | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
|  | U SO101 pol. 17130 se jedná o nakupovaný materiál. (Jedná se o aktivní zónu v místech, kde dochází k rozšíření stávající komunikace)  |

|     |   |
|-----|---|
|     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
|     | Investor v odpovědi na dotazy uchazečů č.13 povolil nahradit štěrkodrt' v podkladních vrstvách živičným recyklátem.<br>Na stavbě ale nevznikne tolik živičného recyklátu, aby při zřizování podkladních vrstev nové komunikace zcela nahradil původně uvažovanou štěrkodrt'. Bude možné na stavbě použít i vyfrézovanou živici pocházející z jiných staveb?<br>Bude možné případně zřídit podkladní nestmelené vrstvy např. z betonového recyklátu?   |
| 56. | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
|     | V rámci stavby je k dispozici materiál ze stávající komunikace, kde jsou dle diagnostiky vozovky nestmelené podkladní vrstvy stávající komunikace tvořeny většinou štěrkodrtí ŠD <sub>B</sub> fr. 0/63 (viz soupis prací SO020 – Příprava území pol. č 19-20).<br>Pokud budou splněny veškeré požadavky na recyklované kamenivo dle TP210, lze více uvedené materiály (betonový recyklát, R-materiál) použít do podkladních nestmelených vrstev a nahradit je za ŠD <sub>B</sub> nebo ŠD <sub>A</sub> . |

Zadavatel zasílá jako přílohu tohoto vysvětlení následující:

- Soupis\_objektu\_neoceneny.pdf
- Soupis\_objektu\_neoceneny.xls
- Soupis\_praci\_neoceneny.pdf
- Soupis\_praci\_neoceneny.xlsx
- Soupis\_praci\_neoceneny\_bez\_specifikaci\_polozek.xlsx
- Soupis\_praci\_upraveny\_dotazy\_05-50\_neoceneny.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **78.184.797,09 Kč** bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na **08. 08. 2022 v 9:00**.