

PANENSKÉ BŘEŽANY - Technologické postupy 11 – b – 1a

Zdivo I. ZEĎ-1a, 1b

Pod novou jednovrstvou provizorní omítkou jsou patrné fragmenty původního členění plochy omítky na psaníčka a vystupující profilace.

- Návrh**
- doplnit krytinu koruny zdiva prejzy velkého formátu (cca 5% plochy), doplnit spárování
 - odstranit novodobou vrstvu omítky
 - odstranit betonovou mazaninu z hlavic sloupků
 - podél zdi na straně k zámku vyhloubit drážku a vyplnit ji kamenivem. Obnovit trávník.
 - původní fragmenty historických omítek zpevnit křemičitým roztokem (cca 15% plochy)
 - v režném zdivu proškrábat spáry do hloubky 20mm
 - na obnovený tvar hlavic osadit kopie váz z umělého kamene (viz restaurátorská zpráva)
 - nahodit základní hrubou vrstvu omítky, tvarovat bosáže

Omítka zdi bude provedena v poměru 10 dílů suchého ostrého říčního písku různé frakce, 4 dílů kvalitně hašeného vápna v husté konzistenci a 1 dílu hydraulické složky (hydraulického vápna, nebo bílého cementu). Utahování jejího povrchu bude točením dřevěnými hladítky. Římasy různé profilace budou nataženy šablonami z vodící lišty.

- ohraničí se plocha psaníček
- mimo psaníčka se na hrubou omítku natáhne tenká vrstva štuky
- v ploše psaníček se provede stříkaná omítka
- strukturu i skladbu omítek nutno komisionálně odsouhlasit 5 vzorků 1 m x 1 m
- na závěr trojnásobný vápenný nátěr

Zdivo II. ZEĎ-2

Oprava koruny a omítek dtto „Zdivo I.“ bez vystupující profilace

Zdivo III. ZEĎ-3a

Stávající zdivo je smíšené (cihly, kámen), výrazně staticky narušené kořeny stromů. Koruna je krytá na plochu kladenými cihlami. Z koruny zdiva budou sneseny a uloženy. Zdivo se rozebere a z bouraniny se vytřídí kámen i použitelné cihly. Do připravené drážky se vyzdí ze zachovaného kamene základ na cementovou maltu. Jako izolace se položí asfaltový pás s vložkou. Propojení základové konstrukce s cihelným zdivem bude pomocí ocelových prutů Ø 10 a 200mm, l= 450. Ohradní zeď bude vyzděna z plných cihel na nastavovanou maltu.

Krytí koruny zdiva bude prejzy velkého formátu do pokrývačské malty. Nad vystupujícím kořenem bude vynechána základová konstrukce a bude osazen překlad. Režné zdivo bude opatřeno postříkem maltou s hydr. vápnem.

Omítka zdi bude provedena v poměru 10 dílů suchého ostrého říčního písku různé frakce, 4 dílů kvalitně hašeného vápna v husté konzistenci a 1 dílu hydraulické složky (hydraulického vápna, nebo bílého cementu). Utahování jejího povrchu bude točením dřevěnými hladítky. Římasy různé profilace budou nataženy šablonami z vodící lišty (vystupující části pod krytinou). Na zaváděly podklad bude nanášena vrstva štuky. Na závěr trojnásobný vápenný nátěr.

Zdivo IV. ZEĎ-3b


Technologický postup DTTO „Zdivo III.“ (síla zdiva 450mm). Základová konstrukce bude z prostého betonu.

Zdivo V. ZEĎ-4a, 4b, 4c

Technologický postup DTTO „Zdivo III.“ (síla zdiva 300mm, sloupky 600/600mm). Základová konstrukce bude z prostého betonu. Omítka bude bez soklu a profilací.

REVIZE Č.:	Obsah :	Datum :

TATO DOKUMENTACE JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEJÍ KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Panenské Břežany		
OBJEDNATEL:	STŘEDOČESKÝ KRAJ IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095 se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	zastoupený Martien Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek Mgr. Hana Bílková, ředitelka Oblastního muzea Praha–východ Ing. Jiří Píler, správce objektu, tel.: +420 739 452 165		
PROJEKTANT:			
<div></div> <div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 221 592 931, EMAIL: ATELIERST@ATELIERTS.CZ</div>			
AUTORSKÝ KOLEKTIV:		Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.arch. V.KLADIVA	
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	VYPRACOVAL:	TECHNICKÁ KONTROLA:
Ing.arch. T. ŠANTAVÝ	Bc. Ondřej Sokolář	Bc. Ondřej Sokolář	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 080 18 00	NÁZEV DÍLA: PANENSKÉ BŘEŽANY HORNÍ ZÁMEK DOKONČENÍ PRACÍ V AREÁLU PARKU HORNÍHO ZÁMKU PANENSKÉ BŘEŽANY		Č.PARE:
DATUM: 11/2019			
STUPEŇ: DUR, DSP, DPS	NÁZEV PŘÍLOHY: SO.09 OPRAVA OHRADNÍCH ZDÍ, PŮDORYS OHRADNÍCH ZDÍ		Č.PŘÍLOHY: 01 SO.9
PROFESÍ: ARS			