HLAVNÍ BUDOVA
-PŮDORYS 3.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZ. MÍSTNOSTI	m^2	OZN.	NÁZ. MÍSTNOSTI	m^2
301	CHODBA + SCHODIŠTĚ	35,1	312	POKOJ	18,8
302	CHODBA	63,2	313	KLUBOVNA	38,2
303	POKOJ	18,6	314	IZOLACE	17,8
304	POKOJ	19,3	315	WC – IZOLACE	2,3
305	POKOJ	19,3	316	SPRCHA – CHLAPCI	6,9
306	POKOJ	19,3	317	ÚKLID	2,3
307	VYCHOVATELNA	19,3	318	UMYVÁRNA – CHLAPCI	16,8
308	POKOJ	19,3	319	SKLAD	5,6
309	POKOJ	19,3	320	WC – CHLAPCI	11,7
310	POKOJ	19,3	321	KUCHYŇKA	19,1
311	POKOJ	19,3			

LEGENDA:

22-6160	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TYP 22, VÝŠKY 600 mm, DÉLKY 1600 mm
RVP 15	TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÝ DN15 + UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ DN15

STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAHRAZENA NOVÝMI DESKOVÝMI TĚLESY, KTERÁ BUDOU PŘIPOJENA NA STÁVAJÍCÍ OTOPNÝ SYSTÉM POMOCÍ TERMOSTATICKÉHO RADIÁTOROVÉHO VENTILU. STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE OCELOVÉ, POKUD NEBUDE STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VE VYHOVUJÍCÍ DÉLCE PRO NAPOJENÍ NOVÉHO TOPNÉHO TĚLESA, BUDE PRODLOUŽENO OCELOVÝM POTRUBÍM DN15.
POTRUBÍ BUDE V IZOLOVANÝCH ÚSECÍCH IZOLOVÁNO DLE VYHLÁŠKY 193/2007 Sb.
MINIMÁLNÍ SPÁD POTRUBÍ BUDE 3‰.
NA VŠECH RADIÁTOROVÝCH VENTILECH BUDE OSAZENA ELEKTRONICKÁ HLAVICE SYSTÉMU IRC.

REVIZE 1 | SRPEN 2014

MANAŽER PROJEKTU: ING. EDUARD PAULÍK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : VYTÁPĚNÍ	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :
TOMÁŠ RYNGL DiS	TOMÁŠ RYNGL DiS	MILOSLAV KOMÁREK
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA : ZATEPLENÍ OBJEKTU ŠKOLNÍ 664 – SOŠ A SOU NERATOVICE		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JINDŘICH ŠMÍD		
OBEC: NERATOVICE	KRAJ : STŘEDOČESKÝ	
INVESTOR : SOŠ A SOU NERATOVICE, ŠKOLNÍ čp.664, 277 11 NERATOVICE		
NÁZEV AKCE : ZATEPLENÍ OBJEKTU SOŠ A SOU V NERATOVICÍCH		
OBJEKT : HLAVNÍ BUDOVA ČÁST : VYTÁPĚNÍ		
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 3.NP		

DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
kontakt: +420 494 531 538
dabona@dabona.eu
www.dabona.eu

SOUBOR	2014_7_SOŠ a SOU Neratovice_vytápění_verze 2.dwg
ČÍSLO ZAKÁZKY	1435/1
FORMÁT A4	10A4
DRUH PROJEKTU	DSP
DATUM	08/2014
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU : D.1.2.1–05	PARE Č.: