System	Inf. bod Short Description	Popis Long Description	Hardware Object	Type of Controler	HW Item	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	Jednotky Unit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Normal State	Alarm Priority	Panel	Poznámka Notice
TCI		Teplota venkovní	EXU-I-7K-41	Adr.1	A0	AI1	U0-10	-40	60	°C						
TAH		Teplota prostoru	EXU-I-7K-41	Adr.1	A1	AI2	U0-10	-40	60	°C						
LHA		Zaplavení	EXU-I-7K-41	Adr.1	A2	DI1	U0-10									
SHA		Stop tlačítko	EXU-I-7K-41	Adr.1	A3	DI2	WPC									
RHA		Čerpadlo C1 – porucha	EXU-I-7K-41	Adr.1	A4	DI3	WPC									
RHA		Čerpadlo C2 – porucha	EXU-I-7K-41	Adr.1	A5	DI4	WPC									
RHA		Čerpadlo C3 – porucha	EXU-I-7K-41	Adr.1	A6	DI5	WPC									
PCI-PHA		Tlak vody v systému	EXU-I-7K-41	Adr.1	A7	AI8	U0-10	0	600	kPa						
			EXU-I-7K-41	Adr.1	A8											
			EXU-I-7K-41	Adr.1	A9											
		Impulsy elektroměru	EXU-I-7K-41	Adr.1	A10	DI8	WPC									
			EXU-I-7K-41	Adr.1	A11	AI10										
			EXU-I-7K-41	Adr.1	A12	DI2										
X			EXU-I-7K-41	Adr.1	A13											
			EXU-I-7K-41	Adr.1	A14	DI3										
			EXU-I-7K-41	Adr.1	A15	DI4										
TI		Teplota přívodní vody	EXU-I-7K-41	Adr.1	A13	A3	LIN	-50.	100	°C						3
TI		Teplota vratné vody	EXU-I-7K-41	Adr.1	A13	A4	LIN	-50.	100	°C						
TCI		Teplota výstupní vody – větev 1	EXU-I-7K-41	Adr.1	A13	A5	LIN	-50.	100	°C						
TCI		Teplota výstupní vody – větev 2	EXU-I-7K-41	Adr.1	A13	A6	LIN	-50.	100	°C						
TCI		Teplota výstupní vody – větev 3	EXU-I-7K-41	Adr.1	A13	A7	LIN	-50.	100	°C						
			EXU-I-7K-41	Adr.1												
			EXU-I-7K-41	Adr.1												
			EXU-I-7K-41	Adr.1												

Akce: **SOŠ a SOU Neratovice** **strojovna vytápění**	**DATOVÉ BODY** Zařízení: změna	Rozvaděč: / Regulátor:	Datum: 09.14 / Změna:	Část: **A4** / Strana: **1**