

profil zadavatele

V Říčanech dne 05. 08. 2022  
Reg. č.: VZ-240/22  
Č.j.: 1452/22/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 62-64 k veřejné zakázce „III/2722 Semice, rekonstrukce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

62.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V SO 150 a SO 151 Chodníky u silnice uvádí zadavatel u položky ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM/80MM DO LOŽE Z KAM výpočet množství, „změřeno ze situace“, z priložených situačních výkresů je šířka chodníka v celém úseku proměnlivá a to od 1,65-3,23m. Zadavatel určil typ dlažby vzor a barva color mix piano, která se skládá z min. 3 velikostí kamenů (napr. 300x200mm, 200x200mm, 200x100mm) a požadovaný vizuální výsledek se dosáhne právě přemíšením jednotlivých velikostí a barevností dlažby.
	Z výše uvedených důvodů žádáme zadavatele o objasnění či zadání množství m2 dlažby je počítané i s průřezem, které vznikne při pokládce dlažby v různé šířce chodníka a různé velikosti typizované dlažby. Disponuje zadavatel případně kladečským plánem při takto rozsáhlé ploše a specifickým typem dlažby?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> V soupise prací je počítáno se skutečnou plochou dlažby, která byla odečtena ze situace (bez průřezu). Kladečské schéma není k dispozici.
63.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Ve výkazu výměr jsme nenašli zemní práce na nové uliční vpusti a zároveň ani bourání stávajících vpustí. Žádáme o úpravu výkazu výměr.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Upraveno ve výkazu výměr.
64.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V objektu SO 020 je uvedena pol. č. 11352b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, která se týká odstranění obrubníků podél komunikace, dle našeho názoru je uveden chybně výkaz výměr, jelikož úsek, kde se nyní nacházejí stávající obruby je dlouhý cca 1,9 km a na částí jsou obruby po obou stranách a ve výkazu výměr je hodnota pouze 1 650 m, žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Upraveno ve výkazu výměr.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis\_objektu\_neoceneny.pdf
- Soupis\_objektu\_neoceneny.xls
- Soupis\_praci\_neoceneny.pdf
- Soupis\_praci\_neoceneny.xlsx
- Soupis\_praci\_neoceneny\_bez\_specifikací\_položek.pdf
- Soupis\_prací\_upraveny\_dotazy\_05-64\_neoceneny.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **78.264.246,09** Kč bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na **22. 08. 2022 v 9:00**