



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

dle ust. § 98 a ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel:	Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace se sídlem Boučkova 355, 290 01 Poděbrady IČO 495 35 013 zastoupen Ing. Milenou Kavkovou, ředitelkou příspěvkové organizace
Veřejná zakázka:	Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výše uvedený zadavatel Vám upřesňuje informaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Měl bych dotaz k položce ze stavebního objektu Dopravní hřiště:

Zřízení podkl. ze zem. stabilizace cementem Road-Mix tloušťka po zhutnění 120 mm – předpokládám správně (i vzhledem k projektu – řez + technická zpráva), že se jedná o cementový (polosuchý beton) podklad pod asfaltové vrstvy?

Název položky totiž svádí k tomu, že by se mělo jednat o jakousi zemní stabilizaci (promísení zeminy s cementem, vápnem, jílem ...). Správný název položky by měl znít takto: podklad ze směsi stmelené cementem sc bez dilatačních spar, s rozprostřením a zhutněním SC, po zhutnění tl. 120 mm.

Odpověď na dotaz č. 1:

Příslušná vrstva (ve výkresové dokumentaci popsána "směs stmelená cementem SC") je

směs kameniva zpevněného cementem s rozprostřením a zhutněním SC, tl. po zhutnění 120mm - je to podklad pod asfaltový beton umístěný na ní.

Nejedná se tedy o stabilizační vrstvu směsi stávající zeminy s cementem.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce končí dne **12.8.2022 v 10:00 hodin**.



Středočeský kraj

V Poděbradech

Ing. Milena Kavková
ředitelka příspěvkové organizace