

Profil zadavatele

V Říčanech dne 10.08.2022

Reg. č.: vz-103/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9-13 k veřejné zakázce „III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

9.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Po prostudování PD a výkazu výměr, nemohu nalézt výčet sil, působících na jednotlivá ložiska. Tato informace je klíčová ke správnému ocenění ložisek a následnou montáž. Doplní zadavatel tuto informaci?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Ano, do TZ byla přidána tabulka ložisek.
10.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	po prozkoumání dokumentace jsme narazily na rozpor mezi výkresem ocelové konstrukce a technickou zprávou. Ve výkresu OK je uvedena třída a kvalita oceli: S355J2+N a v technické zprávě: S355K2+N. Prosíme zadavatele o upřesnění, kterou třídu a kvalitu ocele máme ocenit. V příloze zasílám výtažek z TZ a PD
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Ocel pro nosnou konstrukci bude S355 J2+N, TZ je aktualizována.
11.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Uchazeč se domnívá, že je ve výkresu č. D1.2.26 chyba v celkovém součtu hmotnosti ocelové konstrukce. Uchazeč tedy žádá o opravu součtu a opravu položky č. 40.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Ano, součet bude upraven z 97.4 t na celkovou hmotnost 95.20 t, výkres a soupis prací budou aktualizovány.
12.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 8, ze dne 29.7.2022 byla pod bodem 7 uveřejněna následující odpověď na dotaz ve věci maximální nabídkové ceny: „Rozpočet opravy mostu byl zpracován 3.2.2022 a odpovídá aktuální cenové hladině pro vypsání této veřejné zakázky". Protože k dramatickému navýšení cen materiálů došlo až po 24.2.2022, tak se domníváme, že rozpočet nemůže odpovídat aktuální cenové hladině.

	Žádáme zadavatele o přepočítání rozpočtu a navýšení maximální nabídkové ceny tak, aby SKUTEČNĚ odpovídala aktuální cenové hladině.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Cenová úroveň soupisu prací byla aktualizována na poslední dostupnou verzi pro rok 2022.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Žádáme zadavatele o uvedení maximální ceny jak s DPH, tak i bez DPH.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
<b>13.</b>	V souvislosti s vysvětlením ZD č. 12 mění zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na <b>41.091.351,37 Kč bez DPH</b> (49.720.535,16 Kč s DPH). Maximální cena pro účast v zadávacím řízení je <b>49.309.621,64 Kč bez DPH</b> (59.664.642,19 Kč s DPH).

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23.08.2022 do 09:00 hod.

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na 41.091.351,37 Kč bez DPH.

Příloha 1 – Aktualizovaný soupis prací

Příloha 2 – Technická zpráva

Příloha 3 – Výkres D1.2.26

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**