

Profil zadavatele

V Říčanech dne 10.08.2022
Reg. č.: vz-380/22
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20-21 k veřejné zakázce „III/0069 Unhošť - Pletený Újezd“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	<p>V B.8.1_Technická zpráva ZOV je uvedeno následující:</p> <p>S ohledem na šířkové poměry komunikace (min. celková š. 5,0 m) bude oprava rozdělena na pět fází při úplné uzavírcce příslušné části komunikace. Každá fáze bude prováděna samostatně, aby dopad uzavírek komunikace byl na dopravní obsluhu přilehlých objektů co nejmenší. V opravovaném úseku nejsou vedeny pravidelné linky MHD.</p> <p>Objízdná trasa pro IAD bude po dobu všech etap vedena z Unhoště obousměrně silnicí III/0063 – Kyšice - II/118 – Braškov – II/118 - I/6H – III/0069 – Pletený Újezd.</p> <p>1. fáze</p> <p>Bude uzavřena silnice III/0069 (Zd. Hofbauera) od křižovatky se silnicí III/0063 (Karlovarská) v délce 315 m až do poloviny křižovatky s ulicí V Zahradách. Přejezd do oblastí ulic V Zahradách, Jahodová, Hluboká a na hřbitov Malé Přitočno bude možný pouze od Pleteného Újezda.</p> <p>2. fáze</p> <p>Bude uzavřena silnice III/0069 (Zd. Hofbauera) od poloviny křižovatky s ulicí V Zahradkách v délce 125 m až do poloviny křižovatky s ulicí Hluboká. Přejezd do oblastí ulic V Zahradách, Jahodová a Hluboká – jih bude možný pouze od silnice III/0063 (Karlovarská). Přejezd do ulice Hluboká – sever a na hřbitov Malé Přitočno bude možný pouze od Pleteného Újezda.</p> <p>3. fáze</p> <p>Bude uzavřena silnice III/0069 (Zd. Hofbauera) od poloviny křižovatky s ulicí Hluboká v délce 330 m až k mostku u domu čp. 1145. Přejezd do oblastí ulic V Zahradách, Jahodová a Hluboká bude možný pouze od silnice III/0063 (Karlovarská). Přejezd do na hřbitov Malé Přitočno bude možný pouze od Pleteného Újezda.</p> <p>4. fáze</p> <p>Bude uzavřena silnice III/0069 od mostku u domu čp. 1145 v délce 1270 m až do poloviny odbočky ke hřbitovu Malé Přitočno. Přejezd do oblastí ulic V Zahradách, Jahodová, Hluboká a na hřbitov Malé Přitočno bude možný pouze od silnice III/0063 (Karlovarská).</p> <p>5. fáze</p> <p>Bude uzavřena silnice III/0069 od poloviny odbočky ke hřbitovu Malé Přitočno v délce 145 m až před křižovatkou se silnicí I/6H (Pražská). Přejezd do oblastí ulic V Zahradách, Jahodová, Hluboká a na hřbitov Malé Přitočno bude možný pouze od silnice III/0063 (Karlovarská).</p> <p>V Technické specifikaci je pak uvedeno toto:</p>

	<p><u>Podúsek č. 1 ve staničení km 0,000 - 0,800:</u> odstranění frézováním asfaltové vrstvy vozovky v tloušťce cca 100 mm, provedení opravy poruch na odfrézovaném povrchu lokálním frézováním a znovu vyplněním asfaltovou směsí se zhutněním, provedení spojovacího postřiku povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m² asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka ložní vrstvy krytu v tloušťce cca 80 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 22 dle ČSN EN 13 108-1, spojovací postřik povrchu modifikovanou kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m² asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce 40 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1</p> <p><u>Podúsek č. 2 ve staničení km 0,800 - 1,200:</u> opravy poruch na stávajícím povrchu lokálním frézováním a znovu vyplněním asfaltovou směsí se zhutněním, spojovací postřik povrchu modifikovanou kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m² asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce 40 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1</p> <p><u>Podúsek č. 3 ve staničení km 1,200 - 1,875:</u> odstranění frézováním asfaltové vrstvy vozovky v tloušťce cca 50 mm, opravy poruch na odfrézovaném povrchu lokálním frézováním a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 11 dle ČSN EN 13 108-1 se zhutněním, spojovací postřik povrchu modifikovanou kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m² asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka ložní vrstvy krytu v tloušťce cca 50 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 dle ČSN EN 13 108-1, spojovací postřik povrchu modifikovanou kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m² asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce cca 40 mm z asfaltové směsi asfaltový beton ACO 11 + dle ČSN EN 13 108-1</p> <p><u>Podúsek č. 4 ve staničení km 1,875 - 2,200:</u> odstranění frézováním asfaltové vrstvy vozovky v tloušťce cca 50 mm, opravy poruch na odfrézovaném povrchu lokálním frézováním a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 11 dle ČSN EN 13 108-1 se zhutněním, spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m² asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce cca 50 mm z asfaltové směsi asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1</p> <p>Dle Technické specifikace je stavba rozdělena na 4 podúseky. V Technické zprávě je pak uvedeno, že stavba bude rozdělena do 5 fází. Počet fází tedy neodpovídá počtu podúseků. Žádáme zadavatele o vysvětlení, v kolika úsecích/fázích bude stavba probíhat.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Opravovaná komunikace č. III/0069 je rozdělena na 4 podúseky dle technologie prováděné opravy. Rozdělení na 5 fází vychází z návrhu DIO tak, aby byla umožněna dopravní obslužnost v intravilánu. Zhotovitel před realizací stavby zajišťuje projednání DIO, kde si může navrhnout rozdělení stavby dle vlastních potřeb.</p>
--	--

21.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Dle c2_situace je délka úseku 2,185 km:</p>  <p>Dle Technické specifikace je však délka úseku 2,208 km:</p>
-----	--

	<p>Místo realizace: silnice III/0069 mezi uzlovými body 1223A211 - 1223A032 ve staničení km 0,000 - 2,208 v celkové délce 2,208 km, od křižovatky se silnicí III/0063 v obci Unhošť ke křižovatce se silnicí I/6H před obcí Pletený Újezd, oblast Kladno, okres Kladno, CMS Fialka.</p> <p>Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak dlouhý má být opravovaný úsek.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace:</p>
	<p>Délka úseku je 2,185km dle PDPS, TS je upravena.</p>

Příloha – TS aktualizovaná

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**