

Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.08.2022

Reg. č.: vz-379/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 k veřejné zakázce „III/1023 Masečín“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
Zadavatel ve Vysvětlení ZD č. 8-15, resp. č. 12, ze dne 10.08.2022 vyhověl dotazu účastníka a doplnil soupis prací pro realizaci recyklace za studena položkami, které vyjadřují příplatek za každé další 0,5% asfaltové emulze a cementu. V popisu položek 567544.a a 567544.b byl upraven původní text „...dávkování asfaltové emulze 2,0–3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5-5,0% dle TP 208“ textem „...dávkování asfaltové emulze až 2,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu až 4,0% dle TP 208“. Chápeme, že přesná receptura bude určena až v průběhu realizace stavby na základě zkoušek odebraných vzorků, ale upozorňujeme na to, že uvedení hodnot až 2,5%, pro asfaltovou emulzi resp. až 4,0% cementu je stále nejednoznačné a neurčité a tím nedostatečné pro výpočet ocenění položek RSCA a je třeba zadat konkrétní množství. Pro zajištění transparentnosti Zadávací dokumentace a tím i zajištění kompletnosti nabídek uchazečů je nutné specifikovat přesné množství, s kterým mají uchazeči ve svých nabídkách uvažovat. Případné navýšení, nebo snížení skutečného množství pojiv (viz. položky 567-669.R.a a 567-669.R.b – Příplatek za dalších 0,5% asfaltové emulze, resp. cementu), které bude určeno podle výsledků zkoušek, pak bude zcela dostatečné k tomu, aby bylo skutečné množství pojiv, která se budou muset použít k zajištění požadovaných vlastností a hodnot podkladních vrstev komunikace.					
70	567544	a	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 588,500
			Konstrukce zpevněných ploch Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 160 mm, Položka zahrnuje - - rozfrézování povrchu po frézování asfaltových vrstev - přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky - provedení reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze až 2,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu až 4,0% dle TP 208 Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace		
			<i>konstrukce C dle vzorových příčných řezů: 3588,5=3 588,500 [A]</i>		
71	567544	b	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	5 867,400

	Konstrukce zpevněných ploch Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 160 mm na plochách sanace podloží, Položka zahrnuje - - rozprostření materiálu z meziskládky (přesun vykázan zvlášť) - přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky - provedení reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze až 2,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu až 4,0% dle TP 208 Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace <i>konstrukce C dle vzorových příčných řezů: 5867,4=5 867,400 [A]</i> Žádáme zadavatele o stanovení konkrétního a jednoznačného množství dávkování, nejlépe dle nejpředpokládanějšího množství receptury „2% asfaltové emulze“ a „4% cementu“, tak aby eliminoval případné spekulace a stanovil shodné, rovné a transparentní podmínky všem zúčastněným účastníkům / dodavatelům. Případné navýšení či ponížení dle skutečné receptury bude řešeno tzv. příplatkem, který zadavatel stanovil ve Vysvětlení k ZD č. 8-15. V souvislosti s výše uvedeným žádáme zadavatele zdvořile o úpravu soupisu prací a o zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ žádáme o adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídky. Vysvětlení zadávací dokumentace: Viz aktualizovaný soupis prací	
--	---	--

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25.08.2022 do 09:00 hod.

Příloha – Aktualizovaný soupis prací II

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**