

profil zadavatele

V Říčanech dne 23. 08. 2022
Reg. č.: VZ-329/22
Č.j.: 1611/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „Výměna oken a dveří - Kutná Hora, Nymburk, Městec Králové“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Požaduje zadavatel v rámci montáže nových plastových oken a dveří provést utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů podle norem ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování), tzv. parozábrana nebo je dostačující montáž s PU pěnou? Žádáme zadavatele o upřesnění požadavku na ošetření připojovací spáry.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Je dostačující montáž s PU pěnou a zednické začištění.