

Profil zadavatele

V Říčanech dne 25.08.2022

Reg. č.: VZ-403/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „III/00315, III/10113 Radlík - Kostelec u Křížků – I. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Soupis prací SO 101 obsahuje níže uvedenou položku

24	567542	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM	M2	9 354,000
		rozfrézování konstrukce vozovky na hloubku 0,20 m a urovnání/reprofilování a provedení recyklace za studena na místě se zhutněním, včetně předrcení v mobilním drtiči		
		<i>konkrétní receptura dle ITT zhotovitele, kombinace nákupu vhodného materiálu k recyklaci např. ŠD 0/32 a vhodný materiál k recyklaci z mezideponie</i>		

Soupis prací SO 102 obsahuje níže uvedenou položku.

21	567542	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM	M2	11 064,000
		rozfrézování konstrukce vozovky na hloubku 0,20 m a urovnání/reprofilování a provedení recyklace za studena na místě se zhutněním, včetně předrcení v mobilním drtiči		
		<i>konkrétní receptura dle ITT zhotovitele, kombinace nákupu vhodného materiálu k recyklaci např. ŠD 0/32 a vhodný materiál k recyklaci z mezideponie</i>		

1.

Předmětné položky jsou extrémně agregované, protože neobsahují žádnou specifikaci nezbytných pojiv (asfaltu, cementu a dodatečného kameniva). Vzhledem k turbulentnímu růstu cen pojiv (silničního asfaltu i cementu) a nespecifikované spotřebě těchto pojiv při provádění studené recyklace nelze tuto položku korektně nákladově ocenit. Nezbytnou podmínkou pro ocenění této položky je nutnost doplnit soupis prací o nové položky pro výše uvedená pojiva v předpokládaném množství dle obvyklých zvyklostí vycházející z praxe při provádění těchto prací.

Z výše uvedených důvodů žádáme zadavatele, aby se zachoval stejně jako v případě akce „III_1023 Masečín“ a přidal doplňující popisy s množstvím pojiv a příplatky za každé další 0,5% pojiva viz. níže předmětné položky z akce „III_1023 Masečín“

70	567544	a	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 588,500
			<p>Konstrukce zpevněných ploch Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 160 mm, Položka zahrnuje -</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozfrézování povrchu po frézování asfaltových vrstev - přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky - provedení reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze 2,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 4,0% dle TP 208 <p>Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace</p> <p><i>konstrukce C dle vzorových příčných řezů: 3588,5=3 588,500 [A]</i></p>		
71	567544	b	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	5 867,400
			<p>Konstrukce zpevněných ploch Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 160 mm na plochách sanace podloží, Položka zahrnuje -</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozproštění materiálu z meziskládky (přesun vykázán zvlášť) - přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky - provedení reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze 2,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 4,0% dle TP 208 <p>Výměry konstrukcí zpevněných ploch byly digitálně odměřeny z přílohy Situace</p> <p><i>konstrukce C dle vzorových příčných řezů: 5867,4=5 867,400 [A]</i></p>		
72	567-669.R	a	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% ASFALTOVÉ EMULZE	M2	9 455,900
			<p>Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu přidaného nad rámec výměry v Popisu položek dle výkazu výměr. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS CA!</p> <p><i>dle pol. 567544.a: 3588,5=3 588,500 [A]</i> <i>dle pol. 567544.b: 5867,4=5 867,400 [B]</i> <i>Celkem: A+B=9 455,900 [C]</i></p>		
73	567-669.R	b	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% CEMENTU	M2	9 455,900
			<p>Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% cementu přidaného nad rámec výměry v Popisu položek dle výkazu výměr. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS CA!</p>		

dle pol. 567544.a: 3588,5=3 588,500 [A]
dle pol. 567544.b: 5867,4=5 867,400 [B]
Celkem: A+B=9 455,900 [C]

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Soupis prací je zpracován v oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací (dále jen OTSKP), schváleném Ministerstvem dopravy, který je cenovou soustavou ve smyslu §11 Vyhlášky č.169/2016 Sb., určenou pro potřebu výstavby, rekonstrukcí, oprav a údržby pozemních komunikací a železničních staveb.

Projektová dokumentace specifikuje geometrický tvar stavebního díla, který je transformován do počtu měrných jednotek soupisu prací. Dále v projektové dokumentaci uvedené ČSN normy a TKP specifikují výsledné technické parametry díla, požadavky na kvalitu a funkčnost provedeného díla. Dle těchto funkčních znaků, je přiřazena konkrétní a jedinečná (tj. speciálně vyhrazená) položka z třídíniku OTSKP.

Projektová dokumentace zároveň neuvádí výrobní receptury betonů, asfaltových směsí, recyklace za studena, MZK, apod.

Jednoznačnou specifikací v tomto případě je RS-CA dle TP 208.

Soupis prací svým rozsahem plně odpovídá Vyhlášce č. 169/2016 Sb. § 3 - Soupis prací, který uvádí:

„Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce.“

Tímto považujeme Váš dotaz za zodpovězený.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

2.

Dále žádáme o přidání položky pro doplnění dodatečného kameniva v množství dle odhadu projektanta. Výše uvedený postup odstraní obrovskou nákladovou nejistotu na straně zhotovitele (nepřiměřené riziko) a zadavateli umožní zcela transparentně a přehledně cenově definovat předmětné práce, čímž bude eliminována možnost nekorektních uchazečů ocenit předmětnou položku nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenou. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

V rámci stavby je množství dodatečného kameniva pro recyklaci obsaženo v položce č. 21452 „SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO“

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval