

profil zadavatele

V Říčanech dne 25. 08. 2022
Reg. č.: VZ-381/22
Č.j.: 1646/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14-20 k veřejné zakázce „II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací je u frézovaného materiálu požadován odkup. V příložených podkladech jsme nenašli ceník KSUS určující ceny odkupů. Prosíme o doplnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Ceny odkupů jsou uvedeny ve vzoru smlouvy – příloha č. 2 Ceník nepotřebných zásob
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 101 se vyskytuje položka číslo 65 – Vtoková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí – v projektové dokumentaci jsme k ní nenašli žádné podrobnosti. Prosíme o specifikaci – rozměry, této jímky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Vtoková jímka byla v PD i v rozpočtu upřesněna: kaliště - ŽB jímka, beton C30/37 XF3+XA1, uvažované vnitřní rozměry 1,5m x 1,2m, výška 1,2m, tl. stěny 0,25m. Byl vydán nový soupis prací.
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Prosíme o upřesnění, co je obsaženo v položce soupisu prací č.8 u SO 301 – Výšková etáž předpoklad
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jedná se o výškovou změnu nivelety potrubí pomocí oblouků příslušných stupňů

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	soupise prací se nachází v SO 110 položka č. 32 - Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800. V PD je toto čelo zakresleno bez podrobnějších rozměrů ve výkrese SO_110_08, ale je u něj uvedeno, že je prefabrikované. Prosíme zadavatele o upřesnění, zda bude čelo prefabrikované či z prostého betonu, sjednocení projektové dokumentace se soupisem prací a o uvedení rozměrů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Prefabrikovaná čela propustku pro DN 600 jsou uvažovaná délky přibližně 1,5m. Soupis prací byl sjednocen s PD. Byl vydán nový soupis prací.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V příložených podkladech jsme nenašli ceník KSUS určující ceny odkupů. Prosíme o doplnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Ceník nepotřebných zásob je uveden v příloze č. 2 vzoru Smlouvy

19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací u SO 801 - Vegetační úpravy jsou dle nás položky 25-29 (oddíl Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD) duplicitní k položkám č. 49-86 (oddíl D10 - Rostliny). V položkách 25-29 je uveden celkový počet, v položkách 49-86 je uveden počet dle přesné specifikace rostlin. Prosíme zadavatele o přezkoumání, zda se jedná o duplicitu, úpravu soupisu prací či o případné vysvětlení, které z těchto položek mají být naceněné.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Položky byly upraveny (odstraněny) a v návaznosti na dotaz č. 9 byl již vydán nový soupis prací, ve kterém byly tyto nesrovnalosti odstraněny.

20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	pro vyloučení všech pochybností se ptáme, zda součástí nabídky účastníků má být příloha smlouvy "Jednotný vizuální styl (součást návrhu smlouvy)", jak je požadováno v zadávací dokumentaci na str. 18 i 22. V návrhu smlouvy o dílo tato příloha ale uvedena není (str. 23 smlouvy), ani není poskytnuta její podoba.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Ne, účastník nepoužije jednotný vizuální styl (toto je uvedeno v zadávací dokumentaci omylem). Ten není součástí smlouvy jako příloha.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- VV_2018-043 - II-272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III-27212....pdf
- VV_2018-043 - II-272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III-27212....xls
- C_03 Koordinační situační výkres_rev.pdf
- D_SO_101_02 Podrobná situace_rev.pdf

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na 14. 09. 2022 v 9:00