

profil zadavatele

V Říčanech dne 29. 08. 2022
Reg. č.: VZ-329/22
Č.j.: 1671/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-4 k veřejné zakázce „Výměna oken a dveří - Kutná Hora, Nymburk, Městec Králové“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Jakou hloubku mají mít vnitřní parapety?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Hloubka parapetů je různá, pohybuje se od cca 10 cm do 23 cm. Pro nacenění použijte největší hloubku.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Stávající venkovní parapety budou zachovány a pouze se na ně napojí přechodový plech (viz položkový rozpočet: položka překrytí parapetu - materiál pozink přírodní) nebo požadujete nové venkovní parapety (viz položkový rozpočet: položka parapet venkovní)? Pokud požadujete nové venkovní parapety, jakou mají mít hloubku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Požadujeme nové venkovní parapety. Hloubka parapetů je různá, pohybuje se od cca 10 cm do 27 cm. Pro nacenění použijte největší hloubku.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	U dveří požadujete oboustranný dekor (hnědá) nebo jednostranný dekor (vnitřní bílá/vnější hnědá)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Na vnitřním dekoru nezáleží, použijte levnější variantu.