

Váš dopis Č.j.:
Ze dne: 11.01.2021
Naše značka: O211-0609/2021
Vyřizuje: Kubásková
Tel.: tel.: +420 311 747 137
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz
Datum: 15.01.2021

4roads s.r.o.
Tereza Nová
Slunná 541/27
162 00 Praha

Věc: Existence sítí

Název stavby: Propustky pod silnicí III/1025 a MK - Bojov

Místo stavby: k.ú.Čisovice

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření, zájmová území v KM
- Popis stavby: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1025 a MK v k. ú. Čisovice.

Sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném zájmovém území plánované stavby v k. ú. Čisovice provozuje naše společnost vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. Přesné údaje o umístění je možné získat při vytyčení našich sítí na místě.

Ochranná pásma jsou dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodu nebo kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500mm 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0m.

Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci s vyznačenými zařízeními naší společnosti.

K zadání žádosti o vyjádření lze využít také vyjadřovacího portálu přístupného z našich webových stránek (www.vakberoun.cz), prostřednictvím kterého lze spolu s vyjádřením vyžádat datový soubor (DWG, DGN) o průběhu inženýrských sítí.

Dále sdělujeme:

- Kontrolu podmínek, vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Mníšecko (Robin Jankovský, tel. 606 666 957, zc.mnisecko@vakberoun.cz).
- Formuláře objednávek možno získat na www.vakberoun.cz, vakberoun@vakberoun.cz nebo v zákaznických centrech naší společnosti.

**Toto vyjádření slouží jako podklad pro projektové práce.
Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.**



Ing. Roman Badin, MBA
technický ředitel
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ☎
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

Příloha: situace vodovodu

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.

