

Váš dopis Č.j.:
Ze dne: 29.06.2021
Naše značka: O21070153469
Vyřizuje: Kubásková
Tel.: tel.: +420 311 747 137
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz
Datum: 26.07.2021

4roads s.r.o.
Slunná č.p. 541/27
162 00 Střešovice

Věc: Územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě

Název stavby: III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění

Místo stavby: k.ú. Čisovice – p. č. 1400

**Stavebník: Krajská správa a údržba silnic střešovského kraje, p.o., Malá Strana,
Zborovská, č.p. 81/11, 15000**

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření, zájmové území v KM, STZ, koordinační situační výkres (v M 1:500, Ing. J. Svoboda)
- Popis stavby: Jedná se o stávající úsek silnice III/1025 KM 5,645-5,817 provozního staničení s nevyhovujícím odvodněním v intravilánu obce Čisovice, část Bojov. Bude provedena oprava stávající silnice III/1025 v jejím stávajícím vedení, sanace opěrné zdi a stavební úpravu (rekonstrukci) propustků silnice III/1025. Z hlediska dosavadního využití slouží jako komunikace III. třídy, okolní pozemky jsou převážně zastavěné RD. Odvodnění zpevněných ploch vozovky je zajištěno jejich příčnými a podélnými sklony, kterými je voda u povrchu svedena do silničních příkopů a následně do propustků nebo přímo do okolního terénu. Stavba neovlivní stávající odtokové poměry v území. Návrh konstrukce vozovky s krytem z asfaltových vrstev silnice III/1025. Propustek v km 0,094 DN500 – Propustek DN800 pod III/1025 dále propustek v km 0,122 DN500 – zatrubnění DN400 podél III/1025.

Sdělujeme, že v trase plánované stavby v k. ú. Čisovice provozuje naše společnost vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. Dle §23 zákona č.274/2001Sb. se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Požadujeme splnění následujících podmínek:

1. Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů v místech možných střetů.
2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození vodohospodářských zařízení.
3. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
4. Při odkrytí zařízení vodovodu v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
5. Při provádění záhybu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
6. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
7. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby. V ochranném pásmu nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti ochranného pásma je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny nezasahoval do pásma a aby nemohla být dřevina poškozena při opravách potrubí.
8. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednateli provozní středisko. Předání všech povrchových

prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

Dále sdělujeme:

- Kontrolu podmínek, vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Mníšecko (Robin Jankovský, tel. 606 666 957, zc.mnisecko@vakberoun.cz).

Souhlasíme se stavbou: „III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění“ při dodržení našich podmínek.



Ing. Roman Badin, MBA
technický ředitel
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ①
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

Příloha: Mapa_O21070153469.pdf, ověřená koordinační situace

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.