

profil zadavatele

V Říčanech dne 01. 09. 2022
Reg. č.: VZ-329/22
Č.j.: 1746/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5-6 k veřejné zakázce „Výměna oken a dveří - Kutná Hora, Nymburk, Městec Králové“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Objekt není volně přístupný a prohlídka není ze strany zadavatele organizovaná pro možné ověření rozměru.
	Pozice 4 vchodové dveře mají průchod pod normovým požadavkem. Doporučujeme rozšířit průchod dveří na rozměr normového požadavku a to vybouráním ocelové zárubně včetně zrcátek.
	Máme tyto práce a větší rozměr dveří zahrnout a zohlednit do cenové nabídky nebo se bude řešit formou víceprací s vybraným dodavatelem?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
6.	Vnitřní špaleta má rozměr 100 cm, a vnější špaleta 88 cm, futra lze „schovat“ do vnitřní špalety, tudíž dveře šířky 80 cm by se měly vejít.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	žádáme Vás o úpravu položkového rozpočtu. Úprava se týká rozpočtu na Městec Králové. Tabulka má špatný vzorec pro výpočet - (počet MJ), které tam chybí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Opraveno – viz příloha.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Polozkový rozpočet bez ceny_oprava.xls

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel termín pro podání nabídek na **09. 09. 2022 v 10:00**

