

profil zadavatele

V Říčanech dne 02. 09. 2022
Reg. č.: VZ-382/22
Č.j.: 1756/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „Čáslav – I/38 Obchvat Čáslav – mosty, oprava objízdne trasy - II. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	ráda bych se dotázala na výpočet položky 56963 - ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM. Položka je vypočítána procentuálně z celkové plochy (25 %) a poté násobena tloušťkou 15 cm – toto chápu jako výpočet pro objem v m3, ale jako měrná jednotka je uvedena plocha v m2. Tento výpočet uvádí úpravu krajnic jako 3 % z celkové plochy místo zamýšlených 25 % a rozdíl dělá 3.645 m2 na celé akci. Upraví zadavatel měrnou jednotku (nebo výměru) u této položky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel zasílá opravený soupis prací

Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení následující:

- I-38_Čáslav_obchvat_II-etapa_soupisy prací_2022-09-01_neoc.pdf
- I-38_Čáslav_obchvat_II-etapa_SP_2022-09-01_neoc.xls
- I-38_Čáslav_obchvat_II-etapa_SP_rekap_2022-09-01_neoc.pdf
- I-38_Čáslav_obchvat_II-etapa_SP_XC4_2022-09-01_neoc.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **21.928.251,90 Kč** bez DPH a dále mění termín pro podání nabídky na **14. 09. 2022 v 9:00.**