



1. VŠECHNY HRANY SE OKOSÍ LIŠTOU 20/20 mm.
2. ODVODŇOVÁNÍ TRUČNÍKY MÁJÍ VOLNÝ ODKAP.
NAD OPĚROU BUDOU PROTAŽENÝ DO BOKU OPĚRY.
3. LOŽISKA JSOU OSAZENÁ NA VRSTVU IZOLAČNÍ
POLYMERKY TL. MIN. 15 mm, MAX. 20 mm.
(PEVNOST 50 MPa)
4. VELIKOST POSUNŮ LOŽISEK VIZ TZ.
5. DETAILY ÚPRAV A ZDE NEUVEDENÉ SPECIFIKACE VIZ
TECHNICKÁ ZPRÁVA.
6. ÚPRAVA POVRCHU PRO POLOŽENOU IZOLACI MUSÍ
ODPOVÍDAT POŽADÁVKŮM ČSN 73 6242.

SO 201

Kraj:	STŘEDOČESKÝ		Čís. zakázky:	12 548 7
Kat. čzemí:	HOŠKOVICE		Čís. akce:	12 548 8
Objednatel:	STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5		Datum:	05.2014
Akce:	III/268111 HOŠKOVICE		Formát:	10A4
Objekt:	REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 268111-2		Mřížka:	1:100;1:50
	REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 268111-2		Stupeň:	
PPřloha:	TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE		Čís. přílohy:	11
			PDPS	
			Souprava:	