

Profil zadavatele

V Říčanech dne 07.09.2022  
Reg. č.: VZ-406/22  
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - 6 k veřejné zakázce „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>4.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> V textu vzoru smlouvy je uvedeno, že zhotovitel odkoupí vyfrézovanou obalenou drť za 30,- Kč/t. V položkovém soupise prací je uvedena položka č. 5 SO 001 pro uložení materiálu frézovaných asfaltových ploch na skládku. Žádám o vysvětlení jaký materiál bude uložen na skládku dle této položky.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Položka pro uložení materiálu frézovaných asfaltových vrstev na skládku byla ze soupisu prací odstraněna. K položce frézování byla doplněna poznámka o odkupu vyfrézovaného materiálu zhotovitelem.
<b>5.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Na vyfrézovaný materiál uvedený v položce č.1 SO 180 bude vzhledem k textu vzoru smlouvy požadován odkup zhotovitelem?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Položka pro uložení materiálu frézovaných asfaltových vrstev na skládku byla ze soupisu prací odstraněna. K položce na opravu vozovky byla doplněna poznámka o odkupu vyfrézovaného materiálu zhotovitelem.
<b>6.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> V předložené dokumentaci jsme nenašli protokol o provedení laboratorních zkoušek z odvrťů stávající živičné vozovky se stanovením množství PAU a zatříděním materiálu do tříd ZAS-T1 až ZAS-T4. Prosíme proto o jeho poskytnutí.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Zadavatel přikládá požadované protokoly laboratorních zkoušek R24-21-12-097 až 100.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ..... do 09:00 hod  
 mění předpokládanou hodnotu zakázky na **15 716 205,65 Kč** bez DPH

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval

uveřejňuje v příloze

**Aktualizovaný soupis prací  
Protokoly laboratorních zkoušek**

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace