

profil zadavatele

V Říčanech dne 09. 09. 2022
Reg. č.: VZ-375/22
Č.j.: 1828/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5-6 k veřejné zakázce „II/328 Sloveč - Kněžice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Z dokumentace nevyplývá požadovaná tuhost plastových korugovaných trubek propustků. Prosíme o její uvedení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	počítejte prosím s kruhovou tuhostí SN16 dle DIN 16 961, ČSN EN 13 476.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle dodatečné informace č. 3 má Zhotovitel zajistit zimní údržbu objízdných tras na místních komunikacích. Z pohledu uchazeče se jedná o nestandartní požadavek. Objízdné komunikace nebudou samotnou stavbou jakkoliv dotčeny a zimní údržbu na nich může zajistit standartním způsobem jejich správce. Opravdu Investor trvá na zajištění zimní údržby Zhotovitelem stavby? Doplní Investor případně do soupisu prací položku, která náklady na zimní údržbu zohledňuje?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel má zasmulvněnou zimní údržbu na silnicích 2 a 3 tříd. Místní komunikace však nikoli. Toto je zde v případě, pokud bude objízdná trasa vedena po místních komunikacích, tak Zadavatel potřebuje tuto objízdnou trasu mít sjízdnou.