

profil zadavatele

V Říčanech dne 12. 09. 2022  
Reg. č.: VZ-444/22  
Č.j.: 1767/22/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Hut'skou ulici – dokončení díla“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Po prohlídce stavby jsme zjistili, že na nově provedené izolaci nosné konstrukce chybí provedení přesahů pro napojení izolace druhé poloviny mostu. Doplní zadavatel detail a položku pro napojení izolace na nosné konstrukci?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Napojení izolace bude provedeno přesahem, min 100 mm obdobně jako je naznačeno v VL4 – 403.45 alternativa 1. Za AD doporučujeme, aby byl přesah proveden na šířku 150 mm. Jedná se o přesah nepoškozené natavené izolace! Vozovka bude v místě spoje zarovnána na požadovanou šířku spoje, tak aby byly splněny požadavky TKP 21, TKP 7 a dalších předpisů a požadavků na napojení vozovky. Šířku spoje může upravit dodavatel izolace v závislosti na konkrétním použitém systému.
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Bez předchozího dotazu
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Byla upraveno Zadávací dokumentace a vzor smlouvy. Zadavatel mění termín pro podání nabídek na <b>28. 09. 2022 v 9:00</b> tj, o celou zadávací lhůtu.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Zadávací dokumentace.pdf
- Smlouva-vzor.docx