

profil zadavatele

V Říčanech dne 13. 09. 2022
Reg. č.: VZ-385/22
Č.j.: 1888/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-15 k veřejné zakázce „Rekonstrukce silnice III/10114 Cvrčovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Pro možnost ocenění SO301 Odvodnění komunikace, žádáme zadavatele o doplnění podélných profilů jednotlivých částí kanalizace a upřesnění počtu spadištních šachet.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz odpověď č. 7
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr v SO301 Odvodnění komunikace jsou položky č. 28, 29 a 30 Přepojení přípojek. Upřesní zadavatel, co tyto položky mají obsahovat tak, aby je mohli uchazeči srovnatelně ocenit?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz Odpověď č. 8
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr SO301 pol. č. 9 Potrubí z trub železobetonových DN do 800 mm - bude zadavatel požadovat trouby s čedičovou výstelkou nebo bez?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Není třeba použití čedičové výstelky
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V zadávací dokumentaci je určen v bodě. 4 Doba plnění termín ukončení realizace do 25 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. V návrhu SOD je v čl. 4 Doba a místo plnění v bodě 4.1. požadavek dílo dokončit a předat objednateli do 22 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. Žádáme zadavatele o uvedení zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo do souladu.

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz odpověď č. 6

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr SO 190 Dopravní značení je uvedena položka č. 3 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 111,000
15.	kde je uvedeno, že značky budou mít fólii tř. 2. V technické zprávě je však uvedeno, že budou mít fólii třídy R1.
	Jaká třída fólie bude použita na dopravních značkách?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Použít fólii tř.2. V technické zprávě uvedeno chybně.

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému a zpracování dalších dotazů mění termín pro podání nabídek na 06. 10. 2022 v 9:00