

profil zadavatele

V Říčanech dne 13. 09. 2022
Reg. č.: VZ-375/22
Č.j.: 1889/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13-15 k veřejné zakázce „II/328 Sloveč - Kněžice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci mříží u položky č. 899121 výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Vtoková litinová mříž D400 50/50
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o specifikaci hydroizolační folie u betonových palisád (položka č. 711137 výkazu výměr).
	Vysvětlení zadávací dokumentace Nopová folie 400g/m2 výška nopu 8 mm
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o doplnění položky výkazu výměr pro uložení separační geotextilie v aktivní zóně a o její přesnou specifikaci.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Geotextílii lze přidat na základě podmínek na stavbě v průběhu stavby. Dopředu není její nutnost opodstatněná.