

profil zadavatele

V Říčanech dne 14. 09. 2022
Reg. č.: VZ-375/22
Č.j.: 1898/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 k veřejné zakázce „II/328 Slověč - Kněžice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V rámci dodatečné odpovědi č. 12 bylo řečeno, že „Obruby a palisády budou osazeny do rýh po provedení sanací a recyklací, není tedy potřeba počítat zvlášť další výkopy“. Dle vzorového řezu a výpočtu množství sanací ve výkazu výměr je zřejmé, že sanace krajů projekt uvažuje provádět pouze v extravilánu , kde však obruby žádné projektované nejsou. Žádáme tedy o úpravu výkazu výměr a doplnění všech prací nutných k provedení díla.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Nikde v PD není uvedeno, že by se sanace krajů prováděly jen v extravilánu, rozsah sanací je stanoven dle diagnostiky orientačně. Položka výkopů zeminy v soupisu prací uvedena je, jedná se o měřený kontrakt, bude tedy placeno dle provedených prací.