

profil zadavatele

V Říčanech dne 16. 09. 2022

Reg. č.: VZ-266/22

Č.j.: 1917/22/KSUS/R/JAS

Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2 k veřejné zakázce „II/113 Mrzky“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické specifikaci se uvažuje s pokládkou ohrusné vrstvy v tloušťce 5cm v množství 93 m ³ . Délka úseku je uvažována 740 m, šířka celé komunikace je uvažována 6 m z toho má být položena polovina tj. 3m. kontrolní výpočet 93 m ³ / 740 (délka) / 0,05 (tloušťka) = 2,51m průměrná šířka
	Žádáme zadavatele o prověření položek frézování, asfaltové pokládky a postřiku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
2.	Po stavbě kanalizace byla v obci provedena obnova povrchu v šířce jednoho, popřípadě obou jízdních pruhů. Cílem opravy je zhomogenizovat povrch v obci, tudíž obnovit povrch v té části silnice, která nebyla zasažena stavbou kanalizace. Nejedná se o souvislý úsek, ale o několik menších úseků v průtahu obce Mrzky. Z tohoto důvodu jsou výměry ohrusné vrstvy i zálivek v pořádku.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	S ohledem k délce uvažovaného úseku 740m chybí na část úseku zálevka. Žádáme zadavatele o prověření soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Po stavbě kanalizace byla v obci provedena obnova povrchu v šířce jednoho, popřípadě obou jízdních pruhů. Cílem opravy je zhomogenizovat povrch v obci, tudíž obnovit povrch v té části silnice, která nebyla zasažena stavbou kanalizace. Nejedná se o souvislý úsek, ale o několik menších úseků v průtahu obce Mrzky. Z tohoto důvodu jsou výměry ohrusné vrstvy i zálivek v pořádku.