

Váš dopis zn. e. ev. 55725/2013
ze dne 1. 10. 2013
Naše značka TÚŘ/O13800025967/13
Vyřizuje Ing. Helena Procházková
referent technické dokumentace
Tel. / fax 323 603 731-3 / 323 603 736
Mobil 602 172 870
Email hprochazkova@1scv.cz
Datum 17. 10. 2013

Ing. arch. Dominik Landkammer
Městský úřad v Říčanech
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany

Název stavby: Rekonstrukce komunikace III/00312 (ul. Rooseveltova) v úseku III/33312 (Kolovratská) - Kuříčko

Věc: Vyjádření k PD pro vydání stavebního povolení

Platnost vyjádření: 1 rok

V zájmovém území navržené rekonstrukce komunikace III/00312 (ul. Rooseveltova) v úseku III/33312 (Kolovratská) - Kuříčko dle předložené situace, **jsou uloženy podzemní sítě ve správě 1. SČV, a.s.**, a to vodovodní a kanalizační řady. Přesné určení trasy potrubí v zájmovém území je možné zjistit provozovatelem, a to vytrasováním potrubí (pouze na vodivých materiálech) či provedením průzkumných sond. Vytrasování lze objednat na provozním středisku vodovodů a kanalizací 1. SČV, a.s. provoz Říčany: p. Suchomel tel. č. 323 603 730-3.

Podmínky k provádění stavby:

- 1) **Současné množství vypouštěných dešťových vod do splaškové kanalizace nesmí být touto stavbou navýšeno.**
- 2) Při uvedené rekonstrukci je nutné respektovat podmínky ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. a dodržet minimální hloubku krytí dle ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 3) Nad vodovodním a kanalizačním řadem a v jeho ochranných pásmech nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou související.
- 4) Požadujeme zachovat veškeré povrchové znaky stávajících sítí, které musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku.
- 5) V okruhu 1 m od povrchových znaků je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání povrchových znaků ve stavebním deníku. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového znaku je nutné oznámit příslušnému provozu provozovatele 1. SČV, a.s.
- 6) Dojde-li při stavbě k odkrytí vodohospodářských sítí, musí být vždy přizván zástupce provozovatele 1. SČV, a.s. ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.

- 7) Požadujeme, aby zástupce provozovatele byl přizván k prověření funkčnosti všech dotčených povrchových znaků po ukončení stavby.
- 8) Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
- 9) Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedené stavby nebo při jiné stavbě s touto související, dojde k poruše sítí ve správě 1. SčV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.

S pozdravem

1.SčV, a.s. -4-
Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793
provoz:
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany

Ing. Helena Procházková
referent technické dokumentace