



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800
Sídlo: Dvořákovo náměstí 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou
IČO: 495 18 925

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V

Zadavatel Vám dle § 98 a §99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o vysvětlení rozporů mezi PD a VV ve specifikaci finálních umělých sportovních povrchů:

SO-01 - Multifunkční hřiště

VV:

Podlaha z desek z recyklované pryže pro fitness tl 15 mm barevná lepená ve spojích

Elastická podložka pod umělý trávnik ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm

Výkres D.06 - SKLADBA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ A CHODNÍKU:

Povrch EPDM 11 mm

TZ:

polyuretanový bezúdržbový povrch

Polyuretanový povrch: 11mm - 20 mm (dle výrobce)

Pružná podložka: (je-li výrobcem požadována)

Co platí? Z odborného hlediska doporučujeme zadavateli variantu litý tartanový jednovrstvý vodopropustný EPDM/TPV povrch tl. 11 mm, bez pružné podložky. Jakou požaduje zadavatel barvu finálního pryžového povrchu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

[S povrchem EDPM/TPV souhlasíme barva finálního pryžového povrchu je maximálně shodná se situací.](#)

Dotaz č. 2

SO-04 - Workoutové prvky

Podlaha z hladkých desek z recyklované pryže tl 11,5 barevná lepená celoplošně na vyrovnaný podklad

TZ

Pryžová dlažba: 10 mm (dle výrobce)

Výkres D14 Workout

Litá pryžová dopadová plocha 50 mm SBR + 10 mm EPDM

Co platí? Z odborného hlediska doporučujeme zadavateli tartan vodopropustný dvouvrstvý 50 mm SBR + 10 mm EPDM/TPV. Jakou požaduje zadavatel barvu finálního pryžového povrchu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

[Souhlasíme s vaším doporučením viz předchozí odpověď. Barva finálního pryžového povrchu je maximálně shodná se situací.](#)

Dotaz č. 3

SO-04 - Workoutové prvky

Podlaha z hladkých desek z recyklované pryže tl 11,5 barevná lepená celoplošně na vyrovnaný podklad

TZ

Pryžová dlažba: 10 mm (dle výrobce)



Výkres D14 Workout

Litá pryžová dopadová plocha 50 mm SBR + 10 mm EPDM

Co platí? Z odborného hlediska doporučujeme zadavateli tartan vodopropustný dvouvrstvý 50 mm SBR + 10 mm EPDM/TPV. Jakou požaduje zadavatel barvu finálního pryžového povrchu?

Ve VV zcela chybí položka pro D+M workoutové sestavy. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Workoutová sestava je kompletně popsána v příloze D.14. Zadavatel jako přílohu vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje upravený Výkaz výměr. Tento výkaz výměr bude vyplněný předložen v nabídce dodavatele.

Dotaz č. 4

SO-09 - Atletický ovál

VV:

Podlaha z desek z recyklované pryže pro fitness tl 15 mm barevná lepená ve spojích

Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm

Výkres D.06 - SKLADBA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ A CHODNÍKU

Tartan vodopropustný 13 mm (10 mm SBR + 3mm nástřík EPDM)

TZ

Polyuretanový povrch: 11mm - 20 mm (dle výrobce)

Pružná podložka: (je-li výrobcem požadována)

Co platí? Z odborného hlediska doporučujeme zadavateli tartan vodopropustný dvouvrstvý tl. 13 mm (10 mm SBR + 3mm nástřík EPDM/TPV), bez pružné podložky. Jakou požaduje zadavatel barvu finálního pryžového povrchu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel souhlasí s doporučením. Barva finálního pryžového povrchu je maximálně shodná se situací.

Dotaz č. 5

SO-03 - Beachvolejbalové hřiště

Ve VV zcela chybí položka pro D+M písku tl. 400 mm. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel jako přílohu vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje upravený Výkaz výměr. Tento výkaz výměr bude vyplněný předložen v nabídce dodavatele.

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **7.10.2022 10:00 hodin**.

Bc. Jan Chalupný

Kontaktní osoba zadavatele

Př1 Upravený výkaz výměr