

Profil zadavatele

V Říčanech dne 22.09.2022

Reg. č.: VZ-403/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 - 18 k veřejné zakázce „III/00315, III/10113 Radlák - Kostelec u Křížků – I. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

| | |
|-----|--|
| 15. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | Součástí zadávací dokumentace je dokument 6.1 Zpráva z diagnostického průzkumu vozovky. Přílohou č.2 této zprávy má být fotodokumentace sond - zveřejní zadavatel tuto přílohu tak, aby uchazečům byly známy kompletní výsledky diagnostického průzkumu? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel uveřejňuje kompletní diagnostiku vozovky se všemi přílohami. |

| | |
|-----|---|
| 16. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | V dokumentu 6.1 Zpráva z diagnostického průzkumu vozovky je uvedeno, že při rozfrézování stávajících vrstev s vysokou pravděpodobností dojde k zastížení kamenité / balvanité sypaniny frakce 0/250, která má být na stavbě předrcena bubnovým drtičem nebo odvezena na recyklační centrum. Dále se uvádí, že nezbytnost předrcení, respektive rozsah předrcení bude odsouhlasen TD, správcem a AD při vizuální prohlídce s provedením doplňkových sond do hloubky recyklované vrstvy. Diagnostický průzkum předpokládá, že toto bude zastíženo na 100% výměry (což není možné, protože budou-li sanovány okraje komunikace, nebude při recyklaci zastížena kamenitá sypanina). V technické zprávě se uvádí, že k zásahu do kamenité sypaniny (štetu), může dojít pouze lokálně. V soupise prací je v podrobném popisu položky 567572 Vrstvy pro obnovu a recyklaci uvedeno, že má být v položce kalkulováno předrcení v mobilním drtiči, tedy na 100 % výměry. Jak bude dodavatel fakturovat dílčí množství, kde předrcení nutné nebylo (dle souhlasu TD)? Rozdělí zadavatel položku pro recyklaci na recyklaci s předrcením a bez předrcení tak, aby soupis prací odpovídal ostatním dokumentům? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: Předpoklad použití technologie recyklace za studena vychází z diagnostiky a dispozice proveditelnosti recyklace. Současně používané recyklační frézy mají určité limity, ale zároveň jejich výkon je takový, že recyklér technologickým pojezdem provede rozfrézování a granulaci stávající vrstvy. V případě, že podklad nebude technologicky možné recyklovat (například štetová konstrukce apod.), pak bude zvolen (na základě souhlasu AD a TDS) v nutném rozsahu jiný postup v souladu s obchodními podmínkami. Například lokální odtěžení a dosyp vhodných materiálů. Zatím ale není žádný důvod k použití těchto preliminářových položek do soupisu prací. |

| | |
|-----|---|
| 17. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | V soupisu prací v SO 101 je uvažováno s položkou 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, která je určená na doplnění materiálu k recyklaci a hloubkové sanaci okrajů vozovky. Avšak v SO 102 tato položka chybí. Žádáme Zadavatele o její doplnění. |

| | |
|-----|--|
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | Ohledně položky č. 21452 v SO 102 se zadavatel již vyjádřil ve vysvětleních č. 9 a 12. |
| 18. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | V soupise prací je uvažováno jak v SO 101 tak v SO 102 vyrovnávka z ACO 11 v tl. 30 mm celoplošně. Dle normy ČSN 73 6121 se jedná o tloušťku nedostatečnou. Norma umožňuje pokládku vrstvy ACO11 v tl. 35 – 50 mm. Žádáme Zadavatele o úpravu tl. vrstvy a uvedeného množství. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | Platí tloušťka uvedená v PD. Viz ČSN 736121, tabulka E.1 – poznámka 5). |

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **04.10.2022** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

Diagnostický průzkum

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval