



LEGENDA

- ÚSTŘEDNA EPS
FIRE CONTROL PANEL
 - ZÁŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
FIRE BRIGADE TRANSMITTER
 - NAPÁJECÍ ZDROJ, EN54-4
POWER SUPPLY UNIT, EN54-4
 - OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
FBF - FIRE BRIGADE CONTROL PANEL
 - KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
KEY FIRE PROTECTION SAFE
 - MODUL BEZDRÁTOVÉHO EXPANDÉRU
WIRELESS EXPANDER MODULE
 - MODUL BEZDRÁTOVÉHO TRANSLÁTORU
WIRELESS TRANSLATOR MODULE
 - VSTUPNÍ PRVEK
OPTICKO-TEPLOTNÍ HLÁSIČ
OPTICAL-HEAT DETECTOR
 - OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
OPTICAL SMOKE DETECTOR
 - TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
MANUAL CALL POINT
 - OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ BEZDRÁTOVÝ
OPTICAL SMOKE DETECTOR WIRELESS
 - TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ BEZDRÁTOVÝ
MANUAL CALL POINT WIRELESS
 - OPTICKO-TEPLOTNÍ HLÁSIČ BEZDRÁTOVÝ
OPTICAL-HEAT DETECTOR WIRELESS
 - STOUPAČKA
RAISER
 - KABEL J-(S)Y
FIRE RETARDANT CABLE
 - SIRÉNA S MAJÁKEM
SIRÉNA S MAJÁKEM BEZDRÁTOVA
 - KABEL P30-R
FIRE RESISTANT CABLE E30
 - LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ KABEL 88°C
LINEAR HEAT DETECTORS 88°C
- Císlování hlásičů - Detector numbering
- Číslo hlásiče - detector #
 - Číslo linky - Loop #
 - Číslo ústředny - Fire Control Panel #

Investor: Domov Unhošť, poskytovatel soc. služeb Berounská 500, 273 51 Unhošť	Zodpovědný projektant: Ing. Ivan Machůtek		
	Vyracoval: Olga Šobotenka		
Stavba: Pasportizace domova Unhošť k. ú. Unhošť	Číslo: EPS	Datum: 06/2022	AVALON s.r.o. Rajkova 18 130 00 Praha 3 Č. 63978965 tel: 222 592 666 e-mail: projekce@avalon.cz
	Projektový stupeň: DSP	Podíl A4: 12xA4	
Vkres: PŮDORYS 1.NP - EPS	Vytiskl: Číslo výkresu:	Mřížka: Výkres č.: 1:100 002	