



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.3

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800
Sídlo: Dvořákovo náměstí 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou
IČO: 495 18 925

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V

Zadavatel Vám dle § 98 a §99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje u SO-01 - Multifunkční hřiště a SO-02 - Třídráhová rovinka sportovní povrch dvouvrstvý 25 mm SBR+10 mm EPDM. Tento typ povrchu se používá jako dopadová plocha u dětských hřišť s herními prvky a u workoutových hřišť, kdy je nutné dodržet normu na kritickou výšku pádu. U objektu multifunkčního hřiště i rovinky pád z výšky nehrozí, proto není potřeba tuto normu dodržet. Jelikož je u obou objektů podklad asfalt, je použití podložky SBR tl. 25 mm nadbytečné a zbytečně prodražuje stavbu v řádů statisíců. Bohatě stačí u obou objektů jednovrstvý EPDM/TPV vodopropustný tartan tl. 10 mm. Trvá tedy zadavatel na dvouvrstvě povrchu 25 mm SBR+10 mm EPDM?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel trvá na dvouvrstvě povrchu dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 2

U objektu SO-04 - Workoutové prvky má být dle PD součástí dodávky 5 ks posilovacích strojů a 1 ks workoutové sestavy. Žádáme tedy zadavatele o úpravu pol. č. 26, popř. o doplnění položek pro posilovací stroje.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Položkou č. 26 se rozumí kompletní dodávka posilovacích strojů a workoutové sestavy dle PD.

Zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11.10.2022 10:00 hodin**.

Bc. Jan Chalupný
Kontaktní osoba zadavatele