

Profil zadavatele

V Říčanech dne 12.10.2022

Reg. č.: VZ-522/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/3373 Miletice - Bedřichov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, je uvedena položka č. 8 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S v množství 158 m³. Pokud má toto množství sloužit k vyrovnání plochy ACO o výměře 13 711,5 m², měla by tato vrstva tloušťku 1cm, což u této směsi nelze (dokládáme tabulkou dle ČSN 73 6121). Z uvedené projektové dokumentace není zřejmé jestli směs ACL má sloužit k lokálním opravám nebo k úpravě celé plochy.

ČSN 73 6121

Tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltové směsi

Druh asfaltové směsi	Tloušťka vrstvy v mm
Asfaltový beton podle ČSN EN 13108-1	
ACO 8	30 až 50
ACO 8CH	25 až 40
ACO 11	35 až 50
ACO 16	45 až 60
ACL 16	50 až 70
ACL 22	60 až 90
ACP 16	50 až 80
ACP 22	60 až 100
Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy podle ČSN EN 13108-2	
BBTM 5A; BBTM 8AS; BBTM 11	25 až 30
BBTM 5B; BBTM 8B	20 až 25
BBTM 8A+	20 až 30
Asfaltový koberec mastixový podle ČSN EN 13108-5	
SMA 4; SMA 5	15 až 30
SMA 8S	25 až 40
SMA 8+; SMA 8	20 až 40
SMA 11S	35 až 45
SMA 11+; SMA 11	30 až 50
SMA 16+; SMA 16	40 až 60
Asfaltový koberec drenážní podle ČSN EN 13108-7	
PA 8	25 až 40
PA 11	35 až 50
PA 16	45 až 60

Dotaz č.1 zní:

Může zadavatel upřesnit kde a v jaké tloušťce má být směs ACL použita?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

ACL (vyrovnávka) bude provedena lokálně na silnici III/3373 od 4,800 km do 6,400 km, v krajích k zesílení a vyrovnání nerovností. Přesné určení místa pokládky bude stanoveno a odsouhlaseno při předání stavby, kdy tato skutečnost bude zaznamenána zápisem do stavebního deníku

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval