

profil zadavatele

V Říčanech dne 13. 10. 2022
Reg. č.: VZ-529/22
Č.j.: 2191/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/236 Karlov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V poskytnutém zadání na výše uvedenou veřejnou zakázku je mimo jiné dokument „Tabulka výskytu živičných vrstev ve třídě ZAS-T3 a ZAS-T4“. Dle současných platných souvisejících norem, předpisů jsou tyto skupiny vyfrézovaných živičných vrstev hodnoceny jako nebezpečný odpad. V případě ZAS-T3 je možnost tyto vrstvy recyklovat na místě jejich výskytu. U ZAS-T4 je nutnost tyto živičné vrstvy odvézt na trvalou skládku nebezpečných odpadů. V soupisu prací však není uvedena jediná položka na recyklaci na místě, ani manipulace, odvozy a skládkovné za nebezpečné odpady. Pokud tedy tyto stávající živičné vrstvy ve třídě ZAS-T3 a ZAS-T4 chybí, doplní tedy zadavatel potřebné položky (pro recyklaci či manipulaci, odvozy a skládkovné nebezpečných odpadů) do výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Podle přehledové tabulky vývrtů pro zatřídění ZAS-T1 až T4 není v úseku navrženém na obnovu (výměnu) ohrusné vrstvy předpokládána přítomnost ZAS ve třídě T3 a T4 v ohrusné vrstvě v tl. 40mm a z tohoto důvodu není v rozpočtu s nakládáním s těmito materiály počítáno.