



Vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
tel. + 420 327 588 111
info@vhskh.cz
www.vhskh.cz

Ing. Jiří Kejval
Bylany 69
284 01 Miskovice

č. j.: 20200895/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/l. 115

V Kutné Hoře dne 20.10.2020

Věc: „Močovice – chodník podél silnice III/33721“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Stupeň projektové dokumentace:	pro společné územní a stavební řízení
Projektant:	Ing. Jiří Kejval, Bylany 69, 284 01 Miskovice
Číslo projektu:	01/2020, datum: září 2020
Investor:	Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení: „Močovice – chodník podél silnice III/33721“.

Popis stavby: Chodník podél silnice ve směru na Krchleby, od mostu přes Klejnarku až k poslední odbočce místní komunikace do lokality „V Lánech“. Jedná se o rekonstrukci a částečně novostavbu chodníku; rekonstrukce spočívá ve výměně obrubníků a krytu včetně konstrukčních vrstev; novostavbou je pokračování chodníků k nové zástavbě. Součástí stavby je i prodloužení dešťové kanalizace a prodloužení veřejného osvětlení.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v zájmovém území provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Vlastníkem sítí je Obec Močovice. Při realizaci stavby dojde ke střetu s provozovaným zařízením.

Na základě předložené žádosti o vyjádření Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. souhlasí se stavbou při dodržení následujících podmínek:

- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715, email: burianek@vhskh.cz,
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- v souběhu pokládky kabelového vedení, potrubí dešťové kanalizace se stávajícím vodovodním a kanalizačním řádem bude kabel, potrubí kanalizace uloženo mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace,
- stožáry VO budou umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu,

telefon: +420 327 588 111
e-mail: info@vhskh.cz
web: www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967


Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100

- v případě realizace protlaku komunikace v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme provést sondy na vodovodním, kanalizačním potrubí na náklady investora z důvodu zjištění skutečné hloubky uložení stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu za přítomnosti odpovědného pracovníka vodovodů a kanalizací přímo na místě,
- požadujeme provádět zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace,
- při křížení bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních vedení dle ČSN 73 6005,
- křížení sítí bude provedeno kolmo a v chrániče,
- požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození,
- ve smyslu § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu,
- před ukončením jednotlivých zemních prací a provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. a kolmému křížení v chrániče. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační potrubí zasypáno. Dále bude provedena kontrola dodržení nové nivelety povrchu a požadovaného krytí potrubí dle ČSN 73 6005,
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Čáslav, tel. 601 393 662, nebo jím pověřený pracovník,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník,
- požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zakres inženýrských sítí, které provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.


Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč a.s.
Oddělení TPČ
284 01 Kutná Hora, Ku Pláku 387

Ing. Kateřina Kvapilová
vedoucí TPČ

Přílohy: 1 x situace