

Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.10.2022

Reg. č.: VZ-540/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „III/2372 Nový Dům“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Upozorňujeme zadavatele, že jím navržená úprava skladby vozovky spočívající v položení vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm kdy pod tuto obrusnou vrstvu je uvažována vyrovnávací vrstva ACO 11+ v maximální tl. 30 mm v celé ploše komunikace je v rozporu s normou ČSN 73 6121 a nelze na ni tudíž poskytnout záruku.

Výtah z normy ČSN:

Tloušťky jednotlivých pokládaných vrstev z asfaltových směsí se navrhují v hodnotách podle tabulky 2.

Tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltové směsi

Druh asfaltové směsi	Tloušťka vrstvy v mm
Asfaltový beton podle ČSN EN 13108-1 ed. 2	
ACO 8	25 až 50
ACO 8CH	25 až 40
ACO 11	35 až 50
ACO 16	45 až 60
ACL 16	50 až 70
ACL 22	60 až 90
ACP 16	50 až 80
ACP 22	60 až 100

Žádáme zadavatele o změnu skladby vozovky, která bude v souladu s výše citovanou normou. Navrhujeme skladbu vozovky změnit na pokládku nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm a vyrovnávací vrstvu ACL 16+ v tl. 50 mm, čímž dojde k navýšení nivelety vozovky. Pokud není možné již zvyšovat niveletu vozovky, je zapotřebí celoplošně odfrézovat stávající vrstvy komunikace a položit nové vrstvy asfaltobetonu v souladu s výše citovanou ČSN. Zároveň je nutné do výkazu výměr přidat položku plošného frézování, a nikoliv jen zápichy na začátku a na konci úseku.

Žádáme zadavatele o opravu / doplnění chybějících položek soupisu prací a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Na předmětném úseku silnice III/2372, s konstrukcí tvořenou penetračním makadamem s velkým podílem degradovaných lokálních výsprav zadavatel navrhl jednoduchou údržbovou technologii a to formou položení

nové obrusné vrstvy, která zajistí prodloužení životnosti uvedené silnice. Nejedná se o rekonstrukci silnice, nýbrž o opravu realizovanou v rámci provádění udržovacích prací – výměna asfaltového krytu silnice. Jde z hlediska dopravní zátěže o úsek silnice s mizivým podílem nákladní dopravy.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Po fyzické prohlídce místa plnění silnice III/2372 musíme konstatovat, že současný špatný stav je způsoben zejména vlivem nevyhovujících podkladních vrstev této vozovky. V tomto nevyhovujícím stavu podkladních vrstev vypovídají i Zadavatelem zmíněné závady v technickém popisu, tzn. zejména plošné deformace, hloubková koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod. Vedle toho Zadavatel uvádí, že silnice v současné době převádí jak osobní, autobusovou, tak i těžkou zemědělskou techniku související s těžbou dřeva. Pokud silnice vykazuje výše uvedené závady a zároveň převádí uvedené zatížení, jsme přesvědčení, že navržený způsob opravy neodpovídá charakteru závad a zatížení a Zadavatel by měl též řešit i opravu podkladních vrstev. V současnosti navržený způsob opravy spočívající v provedení vyrovnávky a obrusné vrstvy, pravděpodobně nevydrží ani požadovanou délku záruční doby. Žádáme Zadavatele o přezkoumání návrhu opravy a doplnění potřebných prací do položkového rozpočtu. Vysvětlení zadávací dokumentace: Nejedná se o celkovou rekonstrukci silnice, nýbrž o opravu realizovanou v rámci provádění udržovacích prací – výměna asfaltového krytu silnice, viz vysvětlení dotazu č. 1
-----------	--

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21.10.2022** do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval