

Profil zadavatele

V Říčanech dne 25.10.2022

Reg. č.: VZ-540/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „III/2372 Nový Dům“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V návaznosti na Vysvětlení ZD (dále jen „DI“) č. 1-2, tedy na odpovědi zadavatele, máme dotaz, zda mají tyto práce výjimku z normy, pokud ANO kde a jak se k takové informaci účastník dostane?
	Dále pak žádáme o přehodnocení požadované záruky zadavatelem, neboť na práce provedené v přímém rozporu s normou požaduje zadavatel záruku v délce 36 měsíců, a toto vnímáme jako zneužití silnějšího postavení na trhu a jsme připraveni se bránit námitkou či necháme vyžadované zdůvodnění posoudit orgánem odborného dohledu či oznámíme takové postoje kontrolním orgánům zřizovatele.
	Nechápeme, že veřejný zadavatel je schopen za peníze daňových poplatníků mrhat svěřenými prostředky objektivně vadným postupem s ignorováním norem, přestože je na svůj vadný postup upozorněn, i tak na něm trvá, bez podstatných argumentů, které by podpořily jeho chování.
	Žádáme zadavatele o zodpovězení dotazů a zveřejnění opravených dokumentů. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jde o opravu živičného krytu III/2372, nejedná se o rekonstrukci silnice, ale nýbrž o opravu živičného krytu realizovanou v rámci provádění udržovacích prací – obnova a zesílení asfaltového krytu silnice, jak bylo vysvětleno v dotazu č. 1 a č. 2. Trváme na původním zadání opravy silnice III/2372.
	Obecně ČSN 736121 nikde nedefinuje celkovou tloušťku asfaltového souvrství, ale pouze tloušťku jednotlivých vrstev. V případě ACO 11+ je to 35 – 50 mm. Nicméně dokonce již platná ČSN uvádí, že jako vyrovnávací vrstvu pod nově pokládanou ložní nebo ohrusnou vrstvu lze použít uvedené směsi ložních vrstev s D menší než 22mm příslušné kvality, též ACO 8, ACO 11 +, ACO 1, ACO 11S deklarované jako ohrusné vrstvy, avšak s ohledem na tuhost se doporučuje upravit mezerovitost směsi tak, aby odpovídala požadavkům na ložní vrstvu.
	Dle Zadavatele není jeho postup v rozporu s normou.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **1.11.2022** do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval